

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Teresin, dnia 07.04.2023 r.

ZP.042.2.2023

**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Teresińskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Teresin”

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, a Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn. zmianami), udziela następujących wyjaśnień:

Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o informację jakie podłączenie (boczne lub dolne) mają grzejniki przeznaczonych do wymiany.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wszystkie grzejniki przeznaczone do wymiany posiadają podłączenie dolne. Zestawienie grzejników centralnego ogrzewania stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wyjaśnienia dotyczące treści SWZ udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://josephine.proebiz.com/pl>.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści specyfikacji są dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia i stanowią jej integralną część.

GMINA TERESIN
96-515 Teresin, ul. Zielona 20
tel. (0-46) 861-32-15 do 17
NIP 837-10-95 437, REGON 141 5302

WÓJT
Marek Olszewski