


LEGENDA ARMATÚR

- GULOVÝ KOHÚT
- REGULAČNÝ VENTIL
- GULOVÝ KOHÚT SO ZASTENIEM
- SPATNÁ KLAPKA
- FILTER
- TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL
- POSITNÝ VENTIL
- AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL 1/2"
- VYPÚŠŤACÍ KOHÚT SVETLOSTI 1/2"
- VODOMER
- TEPLOMER
- TLAKOMER



LEGENDA

- PRIVODNÉ POTRUBIE ÚK 80°C
- VRÁTINÉ POTRUBIE ÚK 60°C
- 1 STACIONÁRNY KOTOL NA ŠTIEPKU, TEP. VÝKON 200 kW
- 2 STACIONÁRNY KOTOL NA ŠTIEPKU, TEP. VÝKON 150 kW
- 3 AKUMULAČNÁ NADoba S OBJEMOM 1600 ltr. , Ø1000 mm, H=2450 mm
- 4 EXPANZNÁ NADoba 100/6, 0 OBJEME 100 l, Ø480 mm, H=670 mm
- 5 EXPANZNÁ NADoba 80/6, 0 OBJEME 80 l, Ø480 mm, H=565 mm
- 6 KOMPRESOROVÝ AUTOMAT COMPACT RC500, OBJEM 500 l
- 7 CHEMICKÁ ÚPRAVŇA VODY WKS 5600
- R+Z KOMBINOVANÝ ROZDELOVAČ ZBERAČ RACEN RS KOWI MODUL 150, L=3,1 m
- Č1 OBEHOVÉ ČERPADLO ÚK MAGN3 40-60-F, Q=8,6 m³/hod, H=2,5m, 230V, 178 W
- Č2 OBEHOVÉ ČERPADLO ÚK MAGN3 40-60-F, Q=3,8 m³/hod, H=2,0m, 230V, 178 W
- Č3 OBEHOVÉ ČERPADLO ÚK MAGN3 40-60-F, Q=3,6 m³/hod, H=2,0m, 230V, 178 W
- Č4 OBEHOVÉ ČERPADLO ÚK MAGN3 32-80, Q=1,8 m³/hod, H=2,0m, 230V, 144 W

Zodp. proj. zák.	Vypracoval	Kontroloval		
Ing. Adolf Kostrian	Ing. Klaudia Zajacová	Ing. Adolf Kostrian		
Odberteľ	OÚ Telgárt			
Miesto (Obec)	Telgárt			
Názov stavby a lokalita	Zvyšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v obci Telgárt		Formát	2 A4
SO	SO1 - Kotelňa so skladom štiepky		Dátum	02/2019
PS			Stupeň PD	SP
Profesia			Číslo zákazky	1A-PS/SK-2019
Obsah výkresu	SCHÉMA ÚK		Mierka	%
				UK02