















LEGENDA

-  zásuvka 230V/16A
-  zásuvka 2xRJ45 cat. 6
-  x–násobný rámeček horizontální
-  doplňkové/hlavní ochranné pospojování
-  okruhy malým napětím SELV
-  okruhy 230V do 10A
-  okruhy 230V nad 10A
-  okruhy 400V kabely CYKY
-  okruhy 400V kabely H07RN–F
-  hlavní vyvedení trasy pod omítkou

-  vyhřívání parapetu
-  rozvaděč silnoprůdý
-  ekvipotenciální přípojnice MET
-  volné vyvedení kabelu malého napětí

RH.101/a

 označení zařízení

 číslo jističe / obvodu

 označení napěječino rozvaděče

POZNÁMKY:


- Zásuvky a vývody určené pro jednotlivé spotřebiče (ohříváče TUV atd.) označit, aby nedošlo k jejich záměně a připojení jiných spotřebičů.
- Rozmístění koncových prvků instalace (zásuvek, vypínačů atd.) koordinovat na stavbě dle dohody s investorem a požadovaným budoucím umístěním zařízeníových předmětů.
- Zapojení systémů ŮT, VZT, TUV apod. nutno koordinovat při realizaci dle skutečně dodané techniky. Daná zařízení budou zapojena dle montážních návodů výrobce. Profese elektro provede prokabelování dle požadavků ostatních profesí.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

- 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.  
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.  
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.  
Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.



+ 0.000 = 273,74 m n.m. (Bpv)

hlavní inženýr projektu :	zodpovědný projektant :	technická kontrola :	Studio JKL projektový atelier		
ing.arch. Kovářček Jiří		ing.arch. Kovářček Jiří	Hvězdné Údolí 1, Sternberk		
zodp. projektant spec. :	vypracoval :	kreslil :	tel., fax: 585 012 191	mobil: 606 842 191, 722 932 652	
			e-mail: studiojkl@seznam.cz	IČO: 130011116	
investor :	Město Sternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Sternberk				
parc.č.:	1051,1052	kraj :	Olomoucký	formát :	3xA4
				datum :	010/2021
				stupeň :	DPS
název :	ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ			číslo zakázky :	3730219
				část :	D.1.4.5
ozn. :	Zásuvky a technologie - 2.NP			měřítko :	číslo výkresu : D.1.4.5-4
				1:100	