

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Název veřejné zakázky:
Identifikační číslo zakázky:
Identifikační údaje o zadavateli

Rekonstrukce MŠ Oblouková Šternberk
Z2023-022497

Název:
Sídlo:
IČO:
Veřejná zakázka podle předmětu:
Forma zadávacího řízení:

Město Šternberk
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
00299529
Veřejná zakázka na stavební práce
Otevřené podlimitní řízení

Zadavatel tímto poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

1) V poskytnutém revidovaném výkazu výměr z vysvětlení ZD č. 6 pro objekt D1.1.1a - Arch. stav. řešení - Stavební úpravy stáv. objektu – původní s odpočty je uvedena položka:

362	M	R766-oD2	Od2 2900/2100+300 vstupní dveře/ stěna sloní rodina bez kovového prvku	soub	1,000
PP			Od2 2900/2100+300 vstupní dveře/ stěna sloní rodina bez kovového prvku		
P			Poznámka k položce:		
VV			Specifikace dle D11b7, Ud=1,2W/m2K		
VV			dub fixní bok, prosklení oboustranné bezpečnostní sklo , 2500*300 2 ks		
VV			fixní nadsvetlik 2000*300		
VV			fixní nadsvetlik 2900*300		
VV			dvoukřídle dveře +rám pro dvoukřídle atypické dveře 2000*2228		
VV			oboustranný plech nerez okop na vstupní dveře, v.350 mm, jednostranný na fixní díly		
VV			1		1,000
VV			Součet		1,000

Ve vysvětlení k ZD č. 4 byla k této položce přiřazena řízená cena 273.034,- Kč bez DPH. v revidovaném výkazu výměr z vysvětlení č. 6 je tato položka již bez řízené ceny.

Dotaz:

Upřesněte, co platí.

2) V poskytnutém revidovaném výkazu výměr z vysvětlení ZD č. 6 pro objekt D1.1.1b - Arch. stav. řešení - Stavební úpravy stáv. objektu – přípočet jsou uvedeny položky:

127	K	766682113	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	7,000
PP			Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766682113		
VV			" Tr/03 - Tr/09 "		
VV			7		7,000
128	M	611901(R)	Tr/03 - dodání obložkové zárubně z masivu 2300/2150mm tl. zdíva 630mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru	ks	1,000
PP			Tr/03 - dodání obložkové zárubně z masivu 2300/2150mm tl. zdíva 630mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru		
129	M	611902(R)	Tr/04 - dodání obložkové zárubně z masivu 1100/1250mm tl. zdíva 600mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné	ks	1,000

			<i>dodávky interieru</i>		
PP			Tr/04 - dodání obložkové zárubně z masivu 1100/1250mm tl. zdíva 600mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru		
130	M	611903(R)	<i>Tr/05 - dodání obložkové zárubně z masivu 1100/1250mm tl. zdíva 600mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
PP			Tr/05 - dodání obložkové zárubně z masivu 1100/1250mm tl. zdíva 600mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru		
131	M	611904(R)	<i>Tr/06 - dodání obložkové zárubně z masivu 2500/2150mm tl. zdíva 630mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
PP			Tr/06 - dodání obložkové zárubně z masivu 2500/2150mm tl. zdíva 630mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru		
132	M	611905(R)	<i>Tr/07 - dodání obložkové zárubně z masivu 2000/2150mm tl. zdíva 810mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
PP			Tr/07 - dodání obložkové zárubně z masivu 2000/2150mm tl. zdíva 810mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru		
133	M	611906(R)	<i>Tr/08 - dodání obložkové zárubně z masivu 2000/2150mm tl. zdíva 810mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
PP			Tr/08 - dodání obložkové zárubně z masivu 2000/2150mm tl. zdíva 810mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru		
134	M	611907(R)	<i>Tr/09 - dodání obložkové zárubně z masivu 1525/2150mm tl. zdíva 670mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
PP			Tr/09 - dodání obložkové zárubně z masivu 1525/2150mm tl. zdíva 670mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru		
137	K	766903(R)	Tr/10 - D+M obložkové zárubně z masivu 3610/2470mm tl. zdíva 380mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru	ks	1,000
PP			Tr/10 - D+M obložkové zárubně z masivu 3610/2470mm tl. zdíva 380mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru		
138	K	766904(R)	Tr/11 - D+M obkladu stěn z masivu v.0,85m, vč. povrch. úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru	m	4,300
PP			Tr/11 - D+M obkladu stěn z masivu v.0,85m, vč. povrch. úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru		
139	K	766905(R)	Tr/12 - D+M obkladu stěn z masivu v.0,85m, vč. povrch. úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru	m	18,580

Dle PD výkres ZSPD II – 314 je uvedeno:

OBEČNÝ POPIS:

INTERIEROVÉ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY Z MASIVNÍHO DŘEVA

TYP DŘEVA A POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKY

PŘESNÝ TYP A VLASTNOSTI BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM A ARCHITEKTEM ZA ZÁKLADĚ VÝBĚRU DODAVATELE

FINÁLNÍ NABÍDKU ODSOUHLASÍ ARCHITEKT

Dotaz:

Pokud bude součástí díla dodávka obložkových zárubní z masivu a obklady stěn z masivu, žádáme o specifikaci typu materiálu (buk, dub, smrk, modřín), dílenské zpracování alespoň náčrt architekta, apod.

3) V poskytnutém revidovaném výkazu výměr z vysvětlení ZD č. 6 pro objekt D1.1.1b - Arch. stav. řešení - Stavební úpravy stáv. objektu – přípočet jsou uvedeny položky:

135	K	766901(R)	Tr/01 - D+M interierového okna 900/2150mm, bezp. sklo, vč. povrchové úpravy - viz výpis prvků	ks	1,000
PP			Tr/01 - D+M interierového okna 900/2150mm, bezp. sklo, vč. povrchové úpravy - viz výpis prvků		
136	K	766902(R)	Tr/02 - D+M interierového okna 900/2150mm, PO EI30 DP1, bezp. sklo, vč. povrchové úpravy - viz výpis prvků	ks	1,000
PP			Tr/02 - D+M interierového okna 900/2150mm, PO EI30 DP1, bezp. sklo, vč. povrchové úpravy - viz výpis prvků		

Dále v poskytnutém revidovaném výkrese půdorysu MŠO Zzs DPS D11b2 1 NP 1..50 a MŠO Zzs DPS D11b3 2 NP 1..50 (1), však položky Tr/01 a Tr/02 vysvětlení ZD č. 6, nejsou tyto položky oken nikde označeny a zakresleny. Otvory, ve kterých v předchozích verzích půdorysu 1.NP byly zakresleny položky Tr/01 a Tr/02, jsou již okenní otvory s označením O20 a O21. Tyto okenní otvory jsou však v revidovaném výkazu výměr z vysvětlení ZD č. 6 pro objekt D1.1.1a - Arch. stav. řešení - Stavební úpravy stáv. objektu – původní s odpočty, s nulovými výměrami.

368	K	767113110	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl do 6 m2	m2	0,000
PP			Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn do 6 m2		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767113110		
369	M	767-o20	O 20, 1800*2300 okno fixní s poutcem, zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem	kus	0,000
PP			O 20, 1800*2300 okno fixní s poutcem, zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem		
370	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	0,000
PP			Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767646510		
371	M	767-o21	O 21 požárně odolné 1800*2300 okno Al fixní s poutcem, zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem	ks	0,000
PP			O 21 požárně odolné 1800*2300 okno Al fixní s poutcem, zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem EI30DP1		
P			Poznámka k položce: požární odolnost EI30DP1		

Dotaz:

Upřesněte, co platí.

ODPOVĚĎ 1

- 1) Jako platný je vždy údaj, uvedený ve vysvětlení zadávací dokumentace, kdy je třeba uvažovat s údajem v aktuálním znění ZD. V tomto případě je tedy platný údaj z vysvětlení ZD č. 6. U uvedené položky se jedná o stavební dodávku atypického truhlářského výrobku bez zadavatelem stanovené ceny a cenová nabídka dodávky je součástí individuální nabídky účastníka řízení. Zadavatelem stanovené ceny autorských výtvarných děl jsou zadavatelem již vyplněny v poskytnutém soupisu stavebních prací. Současně zadavatel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č.6 poskytl upravený Svazek 4 zadávací dokumentace, ve kterém v bodě 2.3 uvádí informaci ke stanovení ceny autorských výtvarných děl.
- 2) Dodávka a montáž obložkových zárubní a obkladů stěn není součástí díla. Je kompletně součástí interiéru, jako samostatné zakázky v rámci samostatného zadávacího řízení.

Označení položek ve výpisu je uvedeno proto, aby bylo jasné, o které prvky interiéru se jedná.

- 3) Uchazeč provede ocenění dle předložených soupisů stavebních prací (výkazů výměr). Položky s nulovými výměrami uchazeči ve své nabídce nebudou oceňovat, tj. nabídkovou cenu a příslušné položky s nulovou výměrou nevyplní nebo doplní hodnotu nabídkové ceny příslušné položky ve výši 0,- Kč bez DPH. (viz též vysvětlení ZD č. 1, dotaz č. 4, 9 a vysvětlení ZD č. 6, dotaz č. 4)

DOTAZ 2

V předloženém výkazu výměr se nachází položky s nulovým množstvím. Mají být tyto položky naceněny nulou?

ODPOVĚĎ 2

Viz součást odpovědi 1 výše.

DOTAZ 3

V listu výkazu výměr: "D1.1.1a - Arch. stav. řešení - Stavební úpravy stávajícího objektu - původní s odpočty" se nachází oddíl: "791 - Zařízení velkokuchyní". Nejsou zde ale uvedeny žádné položky k nacenění. Předpokládáme tedy, že tento oddíl zůstane oceněn nulou?

ODPOVĚĎ 3

Uvedený oddíl bude dle charakteru (dodávka) řešen jako samostatná zakázka v rámci samostatného zadávacího řízení. V aktualizovaném soupisu prací a dodávek, již uvedený oddíl není uveden.

DOTAZ 4

V předloženém výkazu výměr: "Soupis prací - ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ_rev3.xlsx" jsme narazili na nesrovnalost.

Je zde uveden jiný počet montáže a jiný počet dodávky dveří (viz. níže).

Prosíme o zaslání opraveného výkazu výměr.

D1.1.1b - Arch. stav. řešení - Stavební úpravy stáv. objektu - přípočet

D 766 Konstrukce truhlářské

101 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 6,000

102 M 766001(R) D/13 - dveře otevíravé plné HPL laminát, 700/2100, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000

103 M 766002(R) D/21 - dveře otevíravé plné HPL laminát, 700/2100, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000

104 M 766003(R) D/22 - dveře otevíravé plné HPL laminát, 700/2100, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000
 105 M 766004(R) D/23 - dveře otevíravé plné HPL laminát, 700/2100, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000
 106 M 766005(R)a D/24 - dveře otevíravé plné HPL laminát, 700/2100, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000
 107 M 766005(R)b D/40 - dveře otevíravé plné HPL laminát, 800/2100, vč. kování - viz výpis prvků (atypická výška dveří a atypická montáž do stávající zárubně) ks 1,000
 108 M 766006(R) D/36 - dveře otevíravé, 2/3sklo - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL laminát, 800/2100mm, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000

D1.1.2b - Arch. stav. řešení - Přístavba severní křídlo - přípočet

20 K 766660012 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně kus 2,000
 21 M 76617(R) D/11 - D+M dveří dvoukřídlých otevíravých prosklenných - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, 1800/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků ks 2,000
 22 M 76619(R) D/32 - D+M dveří dvoukřídlých otevíravých prosklenných - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, 1800/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000

ODPOVĚĎ 4

Zadavatel v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje nový upravený soupis stavebních prací označený Soupis prací - ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ_rev4, který nahrazuje předchozí verzi tohoto soupisu stavebních prací (Soupis prací - ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ_rev3) uveřejněnou na profilu zadavatele. Změny vyplývající z žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zapracoval do poskytnutého soupisu stavebních prací.

INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel přiměřeně změnám zadávací dokumentace upravuje i lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek následovně:

Bod III.3.1) nově	Lhůta pro doručení nabídek:
	Datum: 24. 08. 2023 Čas: 10:00 hodin
Bod III.3.4) nově	Podmínky pro otevírání nabídek:
	Datum: 24. 08. 2023 Čas: 10:01 hodin

Přílohy:

Soupis prací - ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ_rev4