

STANOVISKO č. 615/2019

pro územní a stavební řízení sloučené

Žadatel:

Ing. Tomáš Olša

Ing. Tomáš Olša

Tyršova 931

76861 Bystřice pod Hostýnem

Investor:

Město Bystřice pod Hostýnem

Radek Zapletal

Masarykovo nám. 137

76861 Bystřice pod Hostýnem

Název stavby - akce:

Regenerace Sídliště – vybudování parkovacích míst v ul. U Hřiště

Místo stavby: Bystřice pod Hostýnem 2010/28 (Bystřice pod Hostýnem)

Katastr: Bystřice pod Hostýnem

Předložená projektová dokumentace řeší v rámci regenerace Sídliště vybudování parkovacích míst v Bystřici pod Hostýnem, ul. U Hřiště. Nová zpevněná plocha bude provedena z drenážní dlažby umožňující vsakování a bude napojena na vozovku místní komunikace ul. U Hřiště přes nájezdovou silniční obrubu. Stavba bude prováděna na pozemcích parc.č. 1020/28 a 2010/29, k.ú. Bystřice pod Hostýnem.

V zájmovém území stavby se nachází vodovodní řad Lt DN 100 a betonová kanalizační stoka DN 300, které jsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení. Dále je nutné vytyčit stávající vodovodní a kanalizační přípojky k objektům v řešeném území. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. Před zahájením stavebních prací požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech plánované stavby.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Dále požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti a nejmenší dovolené krytí podzemních sítí dle ČSN 73 6005. Nad vodovodem a kanalizací nesmí být umístěny těžké stroje, které by mohly poškodit sítě a vnější povrchové znaky na vodohospodářských zařízeních v naší správě. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.

Při stavbě nových parkovacích míst a při terénních úpravách požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářských zařízeních.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.




Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Kontakty:

mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094
mistr kanalizací - p. Náplava, tel. 573 502 826, mob. 720 977 094
vytyčení sítí - p. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz
(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková
Telefon: 573 517 227
Datum: 27. 5. 2019

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64 -2-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra,
výrobně technický náměstek

Situace

