

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo nám. č.p. 137

768 61 Bystřice pod Hostýnem

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/ linka

Kroměříž

2018-005541

Bučňáková/573 517 228

4.4.2018

zdenka.bucnakova@vak-km.cz

Stanovisko pro stavební povolení k akci: "Rekonstrukce chodníků v ulici Lipnická, Bystřice pod Hostýnem"

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajících chodníkových ploch podél komunikace ul. Lipnická, po pravé straně směrem do centra města Bystřice pod Hostýnem. Povrch chodníků a vjezdů je navržen z betonové dlažby. Dešťové vody z povrchu chodníků jsou svedeny podélným a příčným sklonem na okolní zelený terén, kde budou zasakovány. Z chodníku v prostoru křižovatky ulic Lipnická a Sušilova budou dešťové vody svedeny do stávajících uličních vpustí. Směrové a výškové řešení kopíruje stávající vedení chodníku. Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 110 Chodník

SO 111 Chodník

SO 112 Chodník

V místě plánované stavby se nachází veřejná vodovodní a kanalizační síť, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o její vytyčení. Dále je nutno vytyčit stávající vodovodní a kanalizační přípojky k jednotlivým objektům nacházejícím se v řešeném území. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. Dále je nutné před zahájením zemních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech prováděných prací.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu, u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005.

Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64

-37

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

.....
Ing. Petr Vedra

výrobně - technický náměstek

Příloha: situační mapka vodovodní a kanalizační sítě v zájmové lokalitě

Kontakty:

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

mistr kanalizací - p. Dolák, tel. 573 502 826, mob. 702 283 849

mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094



Bystřice pod Hostýnem





