




## VÝKRES VÝSTUŽE BOČNÝCH STIEN



VÝKAZ VÝSTUŽE BOČNÝCH STIEN												
Pol.	Číslo	ϕ	Dĺžka	Počet	Celková dĺžka [m]						Celková	
					10 505 (R)						hmotnosť (kg)	
					R8	R10	R12	R14	R16	R18	10 505	
	1	10	1,50	880		1320,00						
	2	10	1,75	880		1540,00						
	3	10	0,69	440		303,60						
	4	8	0,25	440	110,00							
	5	8	6,00	194	1164,00							
					[m]	1274	3164	0	0	0	0	
	Celkom				[kg/m]	0,395	0,617	0,888	1,208	1,578	1,998	
				[kg]	503,2	1952	0	0	0	0	2455,17	
Výkaz platí pre 1ks maštál!												


## POZNÁMKY:

- 1, NAVRHOVANÉ PODLA STN EN 1992, STN EN 1991
- 2, PRI VÝROBE DODRŽAŤ USTANOVENIA STN EN 206-1
- 3, PRE DEBNENIE, VÝSTUŽ A BETONÁŽ DODRŽAŤ USTANOVENIA STN EN 206-1
- 4, VŠETKY ROZMERY OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE
- 5, KRYTIE ZÁKLADOV 50mm
- 6, KRYTIE PREKLADOV, VENCŮV A STĽPOV 25mm
- 7, POLOŽKY VÝSTUŽE JE POTREBNÉ UPRAVIŤ NA MIESTE PODĽA TVARU KONŠTRUKCIE
- 8, S.H. – SPODNÁ HRANA PRIEVĽAKU
- 9, VÝSTUŽ STYKOVAŤ STRIEDAVO!
- 10, VÝSTUŽ STYKOVAŤ NAD NOSNÍM MURIVOM!
- 11, VÝSTUŽ KÓTOVANÁ NA OSI PRŮTOV
- 12, STYKOVACIA DĽŽKA HLAVNEJ NOSNEJ VÝSTUŽE: Ø8 – 480mm  
Ø10 – 600mm  
Ø12 – 720mm  
Ø14 – 840mm  
Ø16 – 960mm

POZNÁMKY:

BETÓN STN EN 206-1-PäTKY: C20/25-XC2(SK)-Dmax 16-Cl 0,4-S4  
 -STĚPY: C20/25-XC2(SK)-Dmax 16-Cl 0,4-S4  
 -DOSKA,STENY: C30/37-XC2(SK)-Dmax 16-Cl 0,4-S4  
 -OCH.BETÓN: C8/10-XC1  
 OCEL: B 500 - (10 505R)  
 KRYTÍE C<sub>nom</sub>=30mm  
 NAVRHOVÁNÉ PODLA EC2

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 <b>buing</b> project	Veľký Meder, Tichá 5. 0903 408 417
Ing. Bugár Robert	Ing. Bugár Zigmund	Ing.Bajcsi J.Andrea		
INVESTOR: PD KÚTNIKY				
MIESTO STAVBY: MALÁ BELÁ				
NÁZOV AKCIE:			FORMÁT	2A4
Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá			DÁTUM	01.2022
Zmena č.1			ÚČEL	SP
ČASŤ:			Č. ZÁKAZKY	
SO-03-04 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou				
NÁZOV VÝKRESU:			MIERKA:	Č. VÝKRESU
VÝKRES VÝSTUŽE BOČNÝCH STIEN			1 : 25	ST-06.