



LEGENDA POŽIARNEJ OCHRANY

- N1.01-I** OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU
- EI30/D1** POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ STROPU
- REI30/D1** POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE
- EW15/D1-C** POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ POŽIARNEHO UZÁVERU
- ST_{is}≤100,0** INDEX ŠÍRENIA PLAMEŇA NA STENE
- PH_{is}≤75,0** INDEX ŠÍRENIA PLAMEŇA NA PODLAHE
- ←** ÚNIKOVÁ CESTA, SMER EVAKUÁCIE
- ←** ÚNIKOVÁ CESTA, ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU
- ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ
- △** PRÁŠKOVÝ PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ – 6 kg
- H** Q=59 l/min
30 m
DN 25mm
VNÚTORNÉ HADICOVÉ ZARIADENIE
- ◇** OZNAČENIE JEDNOTLIVÝCH STRÁN STAVBY

Projektová dokumentácia je spracovaná len pre účel vydania stavebného povolenia!
Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa § 21, odst.d., zákona č.383/1997 Z.z.!

Zodpovedný projektant, vypracovala:		OBSAH:	
Ing. GÓDÁNY Ildikó – č.osvedčenia: ŠPO 11/2020		Tel.: +421 915 201 268	
		Pôdorys S0-22	
Stupeň PD: Projekt pre SP	NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA FARMY OŠÍPANÝCH MALÁ BELÁ – ZMENA Č.1 PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY		
Formát: 2xA4			
Dátum: 02/2022			
Investor:	PD Kútniky	Mierka:	Č. výkresu:
Miesto stavby:	Malá Belá	1:50	PO-03