

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Teplárenská 3, 042 92 Košice

Zápis z obhliadky

Dňa 8. augusta 2019 o 10.00 hod. sa uskutočnila v sídle obstarávateľa spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, stará administratívna budova, číslo miestnosti 109, obhliadka pre verejnú súťaž č. **VS 38** pre predmet zákazky „**Rekonštrukcia parnej turbíny TG2**“.

Na základe otázok záujemcov obstarávateľ uvádza nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1: Kedy a v akom rozsahu boli robené posledné opravy na ZO III?

Odpoveď č. 1: V rámci opráv boli odstraňované len bežné poruchy armatúr a netesnosti odvodňovacích potrubí. V roku 2017 bola uskutočnená výmena regulátora hladiny kondenzátu v ZO III a zaslepenie nefunkčného potrubia DN 25 po výmene regulátora hladiny kondenzátu v ZO III.

Otázka č. 2: Bude sa robiť zásah aj do generátora?

Odpoveď č. 2: V rámci tejto zákazky sa nebude robiť zásah do generátora.

Otázka č. 3: Aký nadradený Riadiaci systém používate?

Odpoveď č. 3: Popis RS je uvedený v bode A 19 súťažných podkladov.

Otázka č. 4: Kde sú otvory na výmenníku ZO III?

Odpoveď č. 4: Výkres výmenníka je Prílohou č. 7 súťažných podkladov „Dokumentácia k opisu predmetu zákazky“ - Bod A.17.5.

V Košiciach, dňa 13. augusta 2019