



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

SGS TECHNOLOGY s.r.o.
M. M. Hodžu 9
974 01 Banská Bystrica

Naša značka
2760/2020ZC931 – 222

Vaša značka

Vybavuje
Ing. Matúš Tabiš
048 4327 - 735
matus.tabis@stvps.sk

V Banskej Bystrici
25.02.2020

K. ú. Banská Bystrica – „Rekonštrukcia a skapacitnenie kruhovej križovatky na ceste II/578 v km 0,346 a priesečnej križovatky v km 0,538“ – vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí.

Dňa 25.02.2020 nám bola doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí v záujmovom území stavby „Rekonštrukcia a skapacitnenie kruhovej križovatky na ceste II/578 v km 0,346 a priesečnej križovatky v km 0,538“ v k.ú. Banská Bystrica.

Investor: **SGS TECHNOLOGY s.r.o.**

K predloženej žiadosti zaujímame nasledovné stanovisko:

V predmetnom území investičného zámeru sa nachádzajú tieto inžinierske siete v správe StVPS a.s., Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73:

Inžinierske siete	Materiál	Menovitá svetlosť DN [mm]
Verejný vodovod	Tvárna liatina	250
	Oceľ	400
	PVC	50
Verejná kanalizácia	Neznámy	1200; 700; 600
	PVC	500

Inžinierske siete boli informatívne zakreslené do priloženej situácie stavebného zámeru. Súkromné prípojky (zelenou farbou) nie sú v správe našej spoločnosti.

Podmienky ochrany existujúcich zariadení a podzemných vedení v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica (StVPS, a.s.):

- Pred spracovaním projektovej dokumentácie (PD) na **zákazníckom centre** StVPS a.s. Závod 01 Banská Bystrica **objednať vytýčenie podzemných vedení** v správe StVPS a.s. zástupcami našej spoločnosti a **spísať protokol o vytýčení** existujúcich zariadení.
- Vytýčené inžinierske siete a objekty v správe našej spoločnosti požadujeme vyznačiť v situácii stavebného zámeru s **vyznačením odstupových vzdialeností** navrhovaného stavebného zámeru od okraja verejnej kanalizácie (vodovodu) v záujmovom území.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Call centrum 0850 111 234, info@stvps.sk

IČ DPH: SK2022102236, IČO 36 644 030, Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vložka č. 840/S

Bankové spojenie: Tatrabanka, IBAN SK 77 1100 0000 0026 2410 7235



- V zmysle **zákona 442/2002 Z.z.** požadujeme dodržať **ochranné pásmo**:
 - **min. 1,5 m** od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii **do priemeru 500 mm vrátane**,
 - **min. 2,5 m** od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii **nad priemer 500 mm.**
- **V pásme ochrany verejného vodovodu (kanalizácie) je zakázané:**
 - a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 - b) vysádzať trvalé porasty,
 - c) umiestňovať skládky,
 - d) vykonávať terénne úpravy.
- V súlade s **STN 73 6005** požadujeme rešpektovať vzdialenosť všetkých navrhovaných podzemných vedení. **Pri križovaní** vodovodného potrubia minimálnu zvislú vzdialenosť 20 cm, pri križovaní kanalizačného potrubia 10 cm.
- V zmysle **STN 75 6101** doporučujeme dodržať ochranné pásmo:
 - **min. 2,0 m** od osi vodovodnej prípojky obojstranne
 - **min. 0,75 m** od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.

Situáciu sme si ponechali pre vlastnú potrebu.

Vyjadrenie neslúži pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia.


**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť (97)
974 01 BAŇSKÁ BYSTRICA

Ing. Anna Šabová
riaditeľka Závodu 01

v.z. Ing. Ľubomír Kostiviar
výrobno – technický námestník

Prílohy: 1 x situácia
Na vedomie: Zákaznícke centrum StVPS, a.s. Závod 01

Výrez z GIS: pohľad na záujmové územie



1 : 2250

40 80 120 160 m