



Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa vložka číslo 392/S

SGS TECHNOLOGY, spol. s r. o.
M. M. Hodžu 9
974 01 Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa 30.12.2019

Vybavuje Štefan Gazdag Náš list č.: 164/2019
Tel. č. : 0917 572 417 E-mail: gazdag@dpmbb.eu

Vec: Vyjadrenie k predloženej dokumentácii

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie sa podzemným sieťam zo dňa 17.12.2019 pre stavbu „**Rekonštrukcia a skapacitnenie kruhovej križovatky na ceste II/578 v km 0,346 a priesečnej križovatky v km 0,538**“ kú Banská Bystrica, ulica Tajovského, Švermova, Vám spoločnosť Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s., ako prevádzkovateľ dráhy v zmysle Zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva nasledovné vyjadrenie:

Na miestach Vami záujmového územia sa **nachádzajú podzemné i nadzemné vedenia**, ktoré zabezpečujú napájanie trakčnej siete trolejbusovej dopravy. Jedná sa o vedenia na ulici Švermova a na kruhovom objazde na ulici Tajovského. V tejto oblasti sa nachádzajú:

Podzemné káblové vedenia:

- trakčné káble (+) plusovej polarita typu AYKFY 1x500 mm² (2ks.)
- trakčné káble (-) mínusovej polarita typu AYKFY 1x 500 mm² (2ks.)
- uzemňovacia sústava stožiarov vyhotovená pásovinou o rozmere 5x30 mm²

Podzemné káblové vedenia (PKV) sú umiestnené v asfaltovom chodníku v pieskovom lôžku opatrenej výstražnou fóliou v hĺbke 0,8m – 1m.

Nadzemné vedenia:

- trakčné trolejové vedenie plusovej a mínusovej polarity 750V, výška vedenia cca 5,5 metrov nad úrovňou komunikácie
- nosný systém trolejového vedenia
- trakčné stožiare v betónových základoch
- Skrine SS a NS pre napájací bod.

S pozdravom

Dopravný podnik mesta
Banská Bystrica, a.s.
Kremnička 53
974 05 BANSKÁ BYSTRICA
-3-

Štefan Gazdag
vedúci PTZ