

LEGENDA:

- Svorka krížová
- Svorka pás/drôt
- HUS — Svorka EKVIPOT.
- SO — Svorka odkvapová
- Svorka skúšobná
- 1 — Zachytávač s kovaným hrotom, 1,5m
- Podpera – zemnica doska

TIEDA LPS: III.
OCHRANNÝ UHOL: 70,25°
ZEMNIČ: ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ, FeZn 30x4

VÝPOČET ZEMNÉHO ODPORU: 8,69 Ohmov

VYPRACOVAL ING.J.BRISUDA	ODP.PROJ.PROFESE ING.J.BRISUDA	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	
OKRES:		OBEC:		
INVESTOR: PROGAST s.r.o., Krajinská cesta 18, 821 07 Bratislava				

PRÍSTAVBA K PRIEMYSELNEJ BUDOVE
Vlčkovce č. 46
Parc č. 391/1; 391/3; 399/2
Elektroinštalácia

BLESKOZVOD A UZEMNENIE

FORMAT	2 A4
DATUM	06/2019
STUPEN	SP
MERITKO	1:100
ZAK.CISLO: RDL107	
ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
2019	503