



LEGENDA

6 – STENOVÝ AXIÁLNY VENTILÁTOR SYSTEMAIR AW 450EC SILEO, 230 V

– ROZVOD UK , POTRUBIE AL–PE

20x2,0 iz – VONKAJŠÍ PRIEMER x HRÚBKA STENY, IZOL6CIA

– PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESO– VENTIL COMPAKT

22VKP-6/07 – TYP–VÝŠKA/DĽŽKA(x100)

TV15-VK-PS20(5.80) – ZABUDOVANÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL – ARMATÚRA (PREDNASTAVENIE)

Autor	Ing. Michal SLOBODNÍK Autorizovaný stavebný inžinier SKSI, reg. číslo 4260*I1,I2 kategória Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb kategória Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb	HVAC PROJEKT S.r.o. KÚRENIE – VETRANIE – KLIMATIZÁCIA A.S.Puškina 2467/25A, 984 01 Lučenec tel.: 0907 838 940, romancpp@stonline.sk	
Zodp.projektant	Ing. Roman Čupka Autorizovaný stavebný inžinier SKSI, reg. číslo 5920*I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb		
Vypracoval			
Kreslil			
Stavebník: STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ OSKARA WINKLERA		Formát	04xA4
Stavba: REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE SPŠ OSKARA WINKLERA, LUČENEC		Dátum	05.2019
		Stupeň	PROJEKT STAVBY
		Číslo zakázky	MS–07–2019
		Poznámka	
Obsah: VYKUROVANIE a VZT – PÔDORYS 2.NP		Mierka: 1:75	Č.výkr.: UK–02





LEGENDA

1 – TEPLOVODNÁ OHRIEVAČ S VENTILÁTOROM LERSEN ZETA ECO 3240, 18 kW

7 – Malý radiálny ventilátor, Systemair DX200, premier

– ROZVOD UK , POTRUBIE AL–PE

20x2,0 iz – VONKAJŠÍ PRIEMER x HRÚBKA STENY, IZOL6CIA

– PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESO– VENTIL COMPAKT

22VKP-6/07 – TYP–VÝŠKA/DĽŽKA(x100)

TV15-VK-PS20(5.80) – ZABUDOVANÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL – ARMATÚRA (PREDNASTAVENIE)

Autor	Ing. Michal SLOBODNÍK Autorizovaný stavebný inžinier SKSI, reg. číslo 4260*I1,I2 kategória Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb kategória Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb	HVAC PROJEKT S.r.o. KÚRENIE – VETRANIE – KLIMATIZÁCIA A.S.Puškina 2467/25A, 984 01 Lučenec tel.: 0907 838 940, romancpp@stonline.sk	
Zodp.projektant	Ing. Roman Čupka Autorizovaný stavebný inžinier SKSI, reg. číslo 5920*I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb		
Vypracoval			
Kreslil			
Stavebník: STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ OSKARA WINKLERA		Formát	04xA4
Stavba: REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE SPŠ OSKARA WINKLERA, LUČENEC		Dátum	05.2019
		Stupeň	PROJEKT STAVBY
		Číslo zakázky	MS–07–2019
		Poznámka	
Obsah: VYKUROVANIE a VZT – PÔDORYS 1.NP		Mierka: 1:75	Č.výkr.: UK–01