





LEGENDA :

-  Tlačítko CENTRALStop 10 A,230 V, IP 40
-  Zásuvka dvoj.,16 A,230 V,IP 20

- R4B,R5B Jestvujúce rozvodnice v 2NP
- Rp 20 Navrhovaná rozvodnica 2NP
- Rp 206a Navrhovaná rozvodnica učebne
- Rp 206b Navrhovaná rozvodnica učebne

-  Vedenie v lište na stene
-  Vedenie v lište na podlahe


Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom

- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche : samočinným odpojením napájania
- doplnková ochrana : prúdovými chráničmi ( RCD )

LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.m.	Názov	Plocha
2.01	Schodisko	27,02
2.02	Chodba	145,15
2.03	Učebňa č. 6	65,36
2.04	Učebňa č. 7	76,58
2.05	Učebňa č. 8	68,86
2.06	Učebňa č. 9	67,21
2.07	Učebňa č. 10	64,47
2.08	Laboratórium	46,25
2.09	Odborná učebňa	92,42
2.10	Laboratórium metrologie	46,39
2.11	Laborat. elektromeranie	44,94
2.12	Kabinet elektro	13,19
2.13	Kabinet elektro	13,70
2.14	Kabinet č. 4 - strojár	11,81
2.15	Umyvárň dievčatá	10,66
2.16	WC dievčatá	9,47
2.17	Umyvárň chlapci	12,27
2.18	WC chlapci	7,86
2.19	Predsieň WC učiteľia	1,20
2.20	WC učiteľia	1,12
2.21	Upratovačka	1,40
2.22	Výťah	3,20
2.23	Strojovňa výťahu	6,34
2.24	Predsieň	6,24
2.25	WC imobilni	4,17
2.26	Upratovačka	3,60
2.27	Hygienická kabína	5,57
2.28	Umyvárň chlapci	4,57
2.29	WC chlapci	6,01
2.30	Kabinet	11,70

č. paré

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	 Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540/A*5-3	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Stredná odborná škola Veľký Krtíš,Poľná 10,Veľký Krtíš			Objekt	SO 01
Miesto stavby : Veľký Krtíš,Poľná 10			Časť	Elektroinštalácia
Názov stavby :			Stupeň	PpSP
Zriadenie rozvodov elektroinštalácie učební,laboratórií a dielni odborného výcviku Zmena bodu napojenia s preložením merania spotreby			Zák. číslo	44/01/2019
			Mierka	1 : 100
			Formát	A4
			Dátum	jún 2019
Názov dokument: 2NP - zásuvkové obvody			Č. výkresu	EL 15