



POZNÁMKA:
 ROZVODNÁ SÚSTAVA 3+PE+N AC 400V 50Hz TNC-S
 OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM PODĽA STN 33 2000-4-41.
 ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI.
 OCHRANA PRI PORUČE: BUDE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUČE A OCHR. POSPÁJANÍM

| | |
|------------------|--|
| Výpracoval | Svetlana Baňková |
| Zodpovedný proj. | Svetlana Baňková |
| INVESTOR | Domov dôchodcov a DSS Kirejovská 23, Rim. Sobota |
| MIESTO STAVBY | Kirejovská 23, Rim. Sobota |
| OBJEKT | Prístavba 2 ks výťahových šacht Zmena dokončenej stavby |
| KLAS. STAV. | Stupeň |
| 08.2018 | Stavebné povolenie |
| FORMÁT: 29x44 | MMERKA: 1:100 |
| Č. VÝK. : 1 | |