



Koronowo 3.07.2023 r.

Zn. spr.: SA.272.1.2.2023

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 30.06.2023 r. w prowadzonym postępowaniu pn.: „Modernizacja drogi pożarowej nr 12 - II oraz III etap”:

Pytanie 1.

W pliku o nazwie załącznik nr 10 STWiORB zamieszczona została jedynie specyfikacja techniczna dotycząca wykonania podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. Proszę o zamieszczenie pozostałych specyfikacji technicznych.

Odp.:

Zamawiający zamieścił prawidłową specyfikację na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Pytanie 2.

Brak specyfikacji technicznej dotyczącej mieszanki kruszywa łamanego przeznaczonego na warstwę nawierzchni, proszę o zamieszczenie odpowiedniego SST.

Odp.:

Zamawiający zamieścił wymagane specyfikacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Ponadto zamawiający dopuszcza stosowanie kruszywa wapiennego tylko w odniesieniu do projektowanej technologii III (załączona dokumentacja projektowa).

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji geodezyjnej do powyżej realizowanych robót budowlanych?

Odp.:

Zamawiający nie wymaga wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

Pytanie 4.

Zamieszczona w zał. 10 STWiORB SST nr D-04.05.01B Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym dotyczy materiału dowiezionego z betoniarni, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji metodą na miejscu?



Pytanie 5.

Czy Zamawiający potwierdza klasę wytrzymałości C5/6 dla wykonywanej stabilizacji gruntu?

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym, bez dodatku substancji jonowymiennej (Stabibud), w przypadku gdy recepta laboratoryjna opracowana na podstawie pobranych próbek istniejącego gruntu przez Wykonawcę Robót uzyska pozytywne wyniki badań kontrolnych określonych w SST D-04.05.01B Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym?

Odpowiedź łączna na pytanie 4, 5 i 6.:

Zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający wymaga stosowania w stabilizacji gruntu stosowania substancji jonowymiennej Stabibud. Właściwa specyfikacja została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Różanna

Artur Karetko