



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
10371/2023/ODDVO

Vybavuje/linka
Ing. Monika Debnárová
0949 014 601

Banská Bystrica
10.10.2023

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 3

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: Nové využitie areálu bývalej SOŠ na ulici Špitálskej v Banskej Štiavnici
Druh postupu: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 186/2023 dňa 25.09.2023 pod značkou oznámenia 31722 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 17 zo dňa 22.09.2023 pod č. oznámenia 2023/S 183-571279

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi dňa 05.10.2023 elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

Prosíme verejného obstarávateľa o vysvetlenie poskytnutých podkladov ohľadne búracích prác, či v Časti 1.stavebná-strecha, Objekt :SO 03 Prevádzkové zariadenie, Stavba : BBSK - NOVÉ VYUŽITIE AREÁLU BÝVALEJ SOŠ V BANSKEJ ŠTIAVNICI - 1. Zariadenie sociálnych služieb, máme považovať položku č.56 výkazu výmer_ "Demontáž do sute vlnitý eternit" za nakladanie s nebezpečným odpadom, ktorého odstraňovanie zo stavieb možno vykonávať len na základe Oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, teda autorizovanou firmou v súlade s platnou legislatívou.

Odpoveď:

Ako vidieť aj z priloženej dokumentácie, ktorá bola podkladom pre projekt, strešnú konštrukciu tvorí drevený klincovaný priehradový väzník sedlového tvaru uložený v priečnom smere. Kolmo na väzník sú uložené krokvy, na ktorých je položené súvislé drevené debnenie **a krytina z vlnitého eternitu, ktorý obsahuje azbest.** (Rez E je z pôvodného projektu.)

Odpady s obsahom azbestu môžu odstraňovať iba firmy oprávnené odstraňovať azbestové materiály zo stavieb podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Oprávnenie vydáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), ktorý súčasne vedie aj register týchto oprávnených osôb.

S ohľadom na uvedené položku č.56 výkazu výmer_ "Demontáž do sute vlnitý eternit" je skutočne potrebné považovať za nakladanie s nebezpečným odpadom, ktorého odstraňovanie zo stavieb možno vykonávať len na základe Oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, teda autorizovanou firmou v súlade s platnou legislatívou.“

S úctou,

Ing. Monika Debnárová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa