



- LEGENDA POTRUBÍ:**
- VYKUROVACIA VODA PRÍVODNÁ 70°C — napr. REHAU RAUTITAN Rex
 - VYKUROVACIA VODA VRÁTANÁ 50°C — napr. REHAU RAUTITAN Rex
- LEGENDA IZOLÁCII POTRUBIA:**
- POTRUBIA OK SA IZOLUJÚ S TEP. IZOLÁCIOU — napr. ARMACELL Tubolit DO NASLEDUJÚCEJ:
- DN15,20,25 — hr. 20mm
 - DN32,40 — hr. 25mm
 - DN50 — hr. 32mm
- LEGENDA ZNAČIEK:**
- 3.13 - — OSLO MESTNOSTI
 - NAZOV MESTNOSTI
 - 25.7 m2 / 70.2 m3 — PLOCHA MESTNOSTI / OBJEM MESTNOSTI
 - 22 °C — VÝPOČTOVÁ TEPLOTA MESTNOSTI / TEPLOTA STRATA MESTNOSTI
 - VYKUROVACIE TELESO
 - 3.13 - — OSLO MESTNOSTI
 - 3.13 - — TYP A VELIKOSŤ VYKUROVACIEHO TELESA
 - KORAD 22VKS 4/12 — REGULÁCIA ZOSTAVA (NASTAVENIE VENTILU)
 - TV15 (4.00) — STÓPACIE POTRUBIE

STÓPACIE: VV15 (X.YY) — VYKUROVACIE VENTIL NA VRÁTANOM POTRUBÍ DN15 — napr. HERZ STROMAX 4017 M S MERACOM VENTILČEKOM S VÝPOŠŤANÍM 1/4" (PREDNASTAVENIE VENTILU)

POTRUBIA: PV15 — UZATVÁRAČ VENTIL NA PRÍVODNOM POTRUBÍ DN15 — napr. HERZ STROMAX-AD S MERACOM VENTILČEKOM S VÝPOŠŤANÍM 1/4" (PREDNASTAVENIE VENTILU)

RADIÁTORY: RV15 (X.YY) — TERMOSTATOVÝ VENTIL S PREDNASTAVENÍM DN15 — napr. MEIBES 1/2" M30x1.5 S TERMOSTATOU HLAVOU Honeywell Therac-3 1800 (PREDNASTAVENIE VENTILU)

KLAPKY: RS15 (X.YY) — UZATVÁRAČ ŠKOBENIE NA VRÁTANOM POTRUBÍ DN15 — napr. MEIBES 1/2" (PREDNASTAVENIE VENTILU)

RADIÁTORY: TV15 (X.YY) — TERMOSTATOVÁ VENTILOVÁ HLAVA S PREDNASTAVENÍM DN15 — napr. MEIBES 1/2" M30x1.5 S TERMOSTATOU HLAVOU Honeywell Therac-3 1800 (PREDNASTAVENIE VENTILU)

VENTIL KOMPAKT S: VK-PS15 — UZATVÁRAČ "TYP" ŠKOBENIE VENTIL KOMPACT DN15 — napr. MEIBES 1/2"

POZNÁMKY:

VŠETKY POTRUBIA SÚ OPATRENÉ TEPELNOU IZOLÁCIOU OKREM PRÍPOJNÝCH POTRUBÍ K RADIÁTOROM NA 1.PP




VŠETKY POTRUBIA SÚ VÝPOŠŤANÉ NA KALÚŽNOM BODE A DOVEDENÉ NA KALÚŽNOM BODE

VŠETKY RADIÁTORY SÚ VÝPOŠŤANÉ DOVOZOVANÝMI A VÝPOŠŤANOU ŽALÚZI

VYKUROVACIE A UZATVÁRAČE RADIÁTOROV SÚ VÝPOŠŤANÉ VÝPOŠŤANOU VENTILČEKOM NA STRANE STÓPACÍ

BBSK - NOVÉ VYUŽITIE AREÁLU BÝVALEJ SOŠ NA ULICI ŠPÍTÁLSKEJ V BANSKEJ ŠŤIAVNICI - 1. ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

I. STAVBA

zriaďovateľ - stavebník:	objednávateľ:
 BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ Námestie SNP 23 974 01 Banská Bystrica, Slovenská Republika	 DOMOV MÁRIE Špitálska 3 969 01 Banská Štiavnica
miesto stavby:	autorizačné overenie:
Špitálska 3 969 01 Banská Štiavnica	
katastrálne územie:	
Banská Štiavnica	
stupeň dokumentácie:	
dokumentácia na stavebné povolenie s náležitostiami dokumentácie na realizáciu stavby	

hlavný inžinier projektu:	Ing. Vlasta Martinčíková	zhotoviteľ:	Ing. Norbert Gubka
hlavný architekt:	Ing. Ladislav Bláh	autorizačné overenie:	Ing. Tomáš Baník
vypracoval:	Ing. Tomáš Baník		
diel proj. dok.:	E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV	zak. číslo:	1747-507 BP
stavebný objekt:	SO 02.1 ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	arch. číslo:	32-5-40145
názov výkresu:	Pôdorys 1.NP	sada číslo:	
profesia:	vykurovanie	mierka:	1:50
		formát:	12x44
		p. č. výkr.:	3
		dátum:	01/2022