



LEGENDA POTRUBÍ:  
- VYKUROVACIA VODA PRÍVODNÁ 70°C – napr. REHAU RAUTITAN Rex  
- VYKUROVACIA VODA VRÁTNA 50°C – napr. REHAU RAUTITAN Rex

LEGENDA ISOLÁCIE POTRUBIA:  
POTRUBIA OK SA ISOLUJÚ S TEP. ISOLÁCIOU – napr. ARMACELL Tubolit DO NASLEDUJÚCEJ:  
DN15,20,25 – hr. 20mm  
DN32,40 – hr. 25mm  
DN50 – hr. 32mm

LEGENDA ZNAČIEK:  
- 3.13 -  
- OŠLO MESTNOSTI  
- NAZOV MESTNOSTI  
- PLOCHA MESTNOSTI / OŠLO MESTNOSTI  
- VÝPOČTOVÁ TEPELNÁ MESTNOST / TEPELNÁ STRATA MESTNOSTI  
- VYKUROVACIE TELESO  
- OŠLO MESTNOSTI  
- 3.13 -  
- TYP A VELIKOSŤ VYKUROVACIEHO TELESÁ  
- REGULÁCIA ZOSTAVA (NASTAVENIE VENTILU)  
01  
- STOPÁDE POTRUBIE

STOPÁDE  
V15 (X.Y) – VYKUROVACIE VENTIL NA VRATNOM POTRUBÍ DN15 – napr. HERZ STROMAX 4017 M S MERAČOM VENTILČOKOM S VÝPOČTANÍM 1/4" (PREDNASTAVENIE VENTILU)  
POTRUBIA  
P15 – UZATVÁRAČ VENTIL NA PRÍVODNOM POTRUBÍ DN15 – napr. HERZ STROMAX-AD S MERAČOM VENTILČOKOM S VÝPOČTANÍM 1/4" (PREDNASTAVENIE VENTILU)  
RADIÁTORY  
TV15 (X.Y) – TERMOSTATOVÝ VENTIL S PREDNASTAVENÍM DN15 – napr. HERZ 1/2" M3014 S TERMOSTATOU HLAVICOU Honeywell Therac-3 1800 (PREDNASTAVENIE VENTILU)  
KLASK  
R15 (X.Y) – UZATVÁRAČ SPOBENIE NA VRATNOM POTRUBÍ DN15 – napr. HERZ 1/2" (PREDNASTAVENIE VENTILU)  
RADIÁTORY  
TV15 (X.Y) – TERMOSTATOVÁ HLAVICA S PREDNASTAVENÍM DN15 – napr. HERZ 1/2" M3014 S TERMOSTATOU HLAVICOU Honeywell Therac-3 1800 (PREDNASTAVENIE VENTILU)  
VENTIL KOMPAKT S  
VK-PS15 – UZATVÁRAČE "TYP" SPOBENIE VENTIL KOMPACT DN15 – napr. HERZ 1/2"

POZNÁMKA:  
VŠETKY POTRUBIA SÚ OPATRENÉ TEPELNOU ISOLÁCIOU OKREM PRÍPOJNÝCH POTRUBÍ K RADIÁTOROM NA 1.PP  
VŠETKY POTRUBIA SÚ VYPŮSTANÉ NA KANALIZÁČNOM BODE A OZVUŠŤOVANÉ NA NÁJHÝŠŠOM BODE  
VŠETKY RADIÁTORY SÚ VYBAVENÉ DOVOZOVÝMI A VÝPOČTOVÝMI ZÁRUKAMI  
VYKUROVACIE A UZATVÁRAČE RADIÁTOROV STROMAX NA PÄTICH STOPÁDEK SÚ VYBAVENÉ VÝPOČTANÍM VENTILČOKOM NA STRANE STOPÁDEK

# BBSK - NOVÉ VYUŽITIE AREÁLU BÝVALEJ SOŠ NA ULICI ŠPÍTÁLSKEJ V BANSKEJ ŠTIAVNICI - 1. ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

## I. STAVBA

zriaďovateľ - stavebník:  
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ  
Námestie SNP 23  
974 01 Banská Bystrica, Slovenská Republika

objednávateľ:  
DOMOV MÁRIE  
Špitálska 3  
969 01 Banská Štiavnica

miesto stavby:  
Špitálska 3  
969 01 Banská Štiavnica

katastrálne územie:  
Banská Štiavnica

stupeň dokumentácie:  
dokumentácia na stavebné povolenie s náležitostiami dokumentácie na realizáciu stavby

autorizačné overenie:  
Ing. Ladislav Bláh

hlavný inžinier projektu: Ing. Vlasta Martinková  
hlavný architekt: Ing. arch. Norbert Gubka  
autorizačné overenie: Ing. Ladislav Bláh  
vypracoval: Ing. Tomáš Baník

zhotoviteľ:  
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.  
Miletičova 23  
821 09 Bratislava

diel proj. dok.: E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV  
stavebný objekt: SO 02.1 ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
název výkresu: Pôdorys 3.NP  
profesia: vykurovanie

zak. číslo: 1747-507 BP  
arch. číslo: 32-5-40147  
sada číslo:  
dátum: 01/2022