



**DOPRAVNÝ PODNIK
BRATISLAVA**

Uchádzači

Váš list značky / zo dňa	Naša značka	Vybavuje PhDr.Juhászová	Bratislava 21.08.2019
--------------------------	-------------	----------------------------	--------------------------

Vec: **Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď**

Predmet zákazky:	Električková trať Americké námestie
Druh zákazky:	verejná súťaž s reverzným postupom
Označenie vo Vestníku EÚ:	2019/S 143-353310
Označenie vo Vestníku ÚVO:	č. 150/2019 zo dňa 29.7.2019 pod značkou 19813-MSP
Interné označenie:	NL 7/2019

Dňa 20.08.2019 bola prostredníctvom elektronického systému JOSEPHINE doručená spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len „**Obstarávateľ**“) žiadosť o vysvetlenie na predmet zákazky: „**Električková trať Americké námestie**“.

Otázka č. 1

Na základe odpovede zaslanej 20.8.2019 na otázku č.1 „Predrvenie vybúraného materiálu na stavenisku nie je možné, je potrebné uvažovať s odvozom všetkých vybúraných hmôt.“ žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer objektu „SO 101 Električková trať“ a to množstiev položiek týkajúcich sa:

- vodorovného premiestnenia vybúraných hmôt (položky č. 53 a 54)
 - poplatkov za skládku (položka č. 48)
 - nakladania na dopravné prostriedky (položky č. 50 a 51)
- a zároveň žiadame o odstránenie položky č. 47 „Predrvenie betónu a panelov“.

Odpoveď č. 1

V priloženom výkaze výmer sú upravené položky č.46-51, 53,54 a 103.

Položka č. 47 „Predrvenie betónu a panelov“ vo výkaze výmer vzhľadom k ustanoveniam zákona č.79/2015 zostala.