

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č.12/2022 V ZMYSLE STN 33
2000-5-51

V Dolnej Breznici, dňa 11. 04. 2023

Zloženie komisie (meno, funkcia):

Predseda: Lukáš Lipták, (elektrotechnik špecialista, projektant)
Členovia: Ján Šlinský (investor)

.....
.....

Názov stavby: Agrokruh, elektrické zariadenie mostového stroja pre obrábanie pôdy

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:

- Obhliadka miesta stavby
- Konzultácia s prevádzkovateľom
- Technické normy STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-51

Popis : - elektrické zariadenie, mostový stroj pre obrábanie pôdy.

Rozhodnutie:

V zmysle STN 33 2000 5-51:2010 boli vonkajšie vplyvy stanovené nasledovne:

A. Prostredie: AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR2, AS2, AT1, AU2

B. Využitie: BA1, BC2, BD1, BE1

C. Druh stavby: CA1, CB1

Zdôvodnenie:

Všetky rozvádzače, káble, ochranné rúrky, trubky sú rozsahu navrhované pre vonkajšie prostredie s UV odolnosťou.

V Lednických Rovniach, dňa 11. 04. 2023

Podpis predsedu komisie