


LEGENDA: E1-5

zostava FV panelov, QPEAK DUO ML-G11,2 490,
CELKOM 408 ks FVP, P₁ = 199,92 kWp

RE

elektromerový rozvádzač, In = 400 A, MTP 300/5A 10VA 0,2s



2x 3-fáz. menič SUNGROW SG50CX a 3x SG33CX, P₁ = 199 kW


TS



transformačná stanica VN/NN, 22/0,4 kV



hlavný rozvádzač objektu, In = 400 A



rozvádzač ochrán FVZ, IP65

Názov: Situácia umiestnenia FVZ

Investor/miesto: Mäso Melek s.r.o. / Melek 231, 952 01 Melek

Vypracoval: Ing. Jozef Šohajda
JS< s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice
Projektant: Ing. Jozef Šohajda
aut. stav. inžinier.: 5910 *14

Dátum: 28.03.2022 M 1 : 500

Výkres č.: 1

Rozvodná sieť - systém:
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
2PC, 12-1000V