

Żołędowo, dnia 04.09.2023

Zn.spr.: S.270.15.2023

Dotyczy: <wyjaśnienie treści SWZ, S.270.15.2023,,Modernizacja drogi pożarowej nr 3 w Leśnictwie Nowy Mostek">

1. Według wykonawcy niemożliwe jest wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 bez doziarnienia kruszywem. Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić doziarnienie istniejącej nawierzchni kruszywem.

Odpowiedź:

W ocenie Pana projektanta nie ma potrzeby doziarniania drogi kruszywem, w drodze jest wystarczająca ilość kruszywa.

2. Według dokumentacji do stabilizacji należy zastosować środek jonowymienny STABIBUD, oraz według pkt. 2.2.5. SST D - 04.05.01B POBUDOWA ZASADNICZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWE M HYDRAULICZNYM "W przypadku zmiany dodatku do mieszanki innego niż STABIBUD konieczne będzie uzyskanie akceptacji projektanta dla zamiennych środków z uwagi na indywidualny projekt nawierzchni." Jednak witryna internetowa stabibud.pl jest niedostępna, a wg. KRS 0000408092 spółka "STABIBUD ANDRZEJ ROSPONDEK" jest w likwidacji. W związku z powyższym prosimy o informację jaki środek jonowymienny należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają zapisy dotyczące środka jonowymiennego STABIBUD występujące zarówno w dokumentacji projektowej jak i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych poprzez wykreślenie słowa STABIBUD, gdyż Zamawiający dopuszcza każdy dostępny na rynku środek jonowymienny służący celowi jaki określił Zamawiający w dokumentacji technicznej.

Z poważaniem
Anna Radowska
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi: Tomasz Lewandowski, tel.:52 360-53-77 , e-mail: tomasz.lewandowski@torun.lasy.gov.pl

