Č.M.	Názov	Plocha	Strop	Teplota	Výška miestn.	POŽIAD. OSVIT.lx
1.01	Ustajňovanie a čakacie chrasty	86,98 m²	SP		4000	50-100
1.02	Predsieň	36,03 m²	SP		4000	300
1.03	Jatočné spracovanie	37,02 m²	SP		4000	500
1.04	Umyvárka	4,47 m²	SP	4/+7 °C	4000	200
1.05	Pozorkovné mäso	4,97 m²	SP		4000	200
1.06	Kontrolné	2,29 m²	SP	4/+7 °C	4000	300
1.07	Objazdy	6,27 m²	SP		4000	200
1.08	Chladiarení dvorka	6,80 m²	SP	0/+4 °C	4000	150
1.09	Chladiarení HD	17,17 m²	SP	0/+4 °C	4000	150
1.10	Chladiarení bravčové	20,23 m²	SP	0/+4 °C	4000	150
1.11	Chladiarení po rozrábke	22,03 m²	SP	0/+4 °C	4000	150
1.12	Baterie mäsa	14,78 m²	SP	0/+4 °C	4000	300
1.13	Chla. oblož.bal. mäsa	7,14 m²	SP	0/+4 °C	4000	150
1.14	Expedícia mäsa	9,20 m²	SP		4000	300
1.15	Rozrábka	46,29 m²	SP		4000	500
1.16	Rozrábka	48,29 m²	SP		4000	500
1.17	Chlazmička pre mokré zrenie	10,12 m²	SP	0/+4 °C	4000	150
1.18	Sušiareň	11,26 m²	SP	0/+4 °C	4000	300
1.19	Šok box	10,83 m²	SP	-24 °C	2800	150
1.20	Mrazírenň	30,72 m²	SP	-18°C	2800	150
1.21	Nútený rozmraz	10,14 m²	SP	0/+20°C	2800	150
1.22	Meškanie v pikanse	87,22 m²	SP	+8/+12°C	4000	300
1.23	Nevažovanie koninin	4,40 m²	SP		2800	500
1.24	Sklad koninin	3,99 m²	SP		2800	150
1.25	Chladiarny sklad čriev	5,25 m²	SP	0/+4 °C	2800	150
1.26	Umyvárka	5,04 m²	SP		2800	150
1.27	Sklad sterenných obalov	5,04 m²	SP		2800	150
1.28	Varená výrobia	38,78 m²	SP	+8/+12°C	4000	500
1.29	Komora na suché zrenie	4,47 m²	SP		4000	150
1.30	Uterie - varná komora	5,08 m²	SP		4000	-
1.31	Špinka	4,31 m²	SP		4000	200
1.32	Chladiarenň po údení	6,27 m²	SP	0/+4 °C	4000	150

Č.M.	Názov	Plocha	Strop	Teplota	Výška miestnosti	POŽIAD. OSVIT.lx
1.33	Chladiaci box	24,01 m²	SP	0/+4 °C	4000	150
1.34	Umyvárň pálci + nárobi	6,62 m²	SP		4000	200
1.35	Umyvárň prepraviek	13,44 m²	SP		4000	200
1.36	Sklad	24,30 m²	SP	+8/+12°C	3750	100
1.37	Expedičný sklad	34,30 m²	SP	0/+4 °C	3750	100
1.38	Expedícia	15,73 m²	SP	+8/+12°C	3750	300
1.39	Údržba	5,46 m²	SP		3000	200
1.40	Strojovňa	5,04 m²	SP		3000	200
1.41	Zvacia komora	10,08 m²	SP		3000	150
1.42	Čistý sklad prepraviek a vozíkov	9,11 m²	SP		3000	150
1.43	Vydajňa mastí	8,03 m²	SP		3000	300
1.44	Chladenie údeného mäsa	5,36 m²	SP		3000	150
1.45	Tradičná údiareň	5,36 m²	SP		3000	100-200
1.46	Technická miestnosť	11,40 m²	SP		3000	200
1.47	Chladiarenň mäsa	10,71 m²	SP		3000	150
1.48	Chladiarny sklad dlohty v koži	16,71 m²	SP	0/+4 °C	2800	150
1.49	Sklad kože	10,00 m²	SP	0/+4 °C	2800	150
1.50	Chodba	29,57 m²	SDK_E		2700	100
1.51	Miestnosť pre veterinára	10,85 m²	SDK_E		2700	500
1.52	Zádverie	6,43 m²	SDK_E		2700	200
1.53	Denná miestnosť	14,00 m²	SDK_E		2700	200
1.54	Ekonomat	1,52 m²	SDK_E		2700	100
1.55	Šatňa muži	7,67 m²	SDK_E		2700	200
1.56	WC muži	1,35 m²	SDK_E		2700	200
1.57	Predsieň	1,35 m²	SDK_E		2700	200
1.58	Predsieň WC muži	1,35 m²	SDK_E		2700	200
1.59	Sprcha muži	3,16 m²	SDK_E		2700	200
1.60	Sprcha ženy	3,13 m²	SDK_E		2700	200
1.61	Predsieň WC ženy	2,31 m²	SDK_E		2700	200
1.62	WC ženy	1,35 m²	SDK_E		2700	200
1.63	Šatňa ženy	6,17 m²	SDK_E		2700	200
1.64	Elektrorozvodňa	10,64 m²			2800	200

NAPÁJACIE VEDENIE

NAPOJENIE

RH RS1

NOVÁ SPEVNENÁ PLOCHA

PORÁŽKA – ČISTÁ ČASŤ

ČISTÁ ČASŤ

PORÁŽKA ŠPINAVÁ ČASŤ

ŠPINAVÁ ČASŤ

KLADKOSTROJ

PRÍVOD Z "RH" – NAD PODHĽADOM

EXISTUJÚCA INŠTALÁCIA

RS1

RS2

RC

RH

VENTILÁTORY VZT :
MV1.1 –VENTILÁTOR 300W/230V/1,05A
MV2.1 –VENTILÁTOR S DOBEHOM 20W/230V/0,1A
MV3.2 –VENTILÁTOR S DOBEHOM 20W/230V/0,1A
MV4.2 –VENTILÁTOR S DOBEHOM 28W/230V/0,1A
MV5.1 –VENTILÁTOR S DOBEHOM 18W/230V/0,1A

LEGENDA :
SVIETIDLÁ THORNE Lighting :
EL1 – LINEÁRNE LED SVIETIDLO SIN20445 SINOPE 2G, 26W (3800 lm), IP66
EL2 – LINEÁRNE LED SVIETIDLO SIN20688 SINOPE 2G, 41W (5640 lm), IP66
EL3 – LINEÁRNE LED SVIETIDLO SIN20711 SINOPE 2G, 60W (8640 lm), IP66

EL4 – EXTERÉROVÉ LED SVIETIDLO SO SENZOROM POHYBU, IP23
– AUTONÓMNE LED SVIETIDLO NÚDZOVÉHO OSVETLENIA, TRENDLUX3-A1h, NM, IP65
WRS...–POHON ROLUVACEJ BRÁNY 0,5kW/400V
E–G2...–GERMICIDNÝ ŽIARIČ 36W/230V, IP20
EH...– EL. PRIAMOVÝHREVNÝ KONVEKTOR 230V, IP24
FQ–WV1.1 –MOTOROVÝ SPÍNAČ SWE–1,6 V SKRINKE OD–SWE–K55
TUV – EL. ZÁSOBNÍKOVÝ OHREVAČ VODY 5kW/230V, dodávka sanity

– JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ 230V/10A, DO OMIETKY, IP20, –01
– JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ 230V/10A, NA POVRCH, IP54, –01
– STREDAVÝ PREPÍNAČ 230V/10A, NA POVRCH, IP54, –06
– TLAČIDLOVÝ OVLÁDAČ 230V/10A, NA POVRCH, IP54
– ZÁSUVKA 230V/16A NA POVRCH, IP54
V MIESTNOSTI č. 1.04 –DO OMIETKY, IP20

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA :
ROZVÁDZAČ : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN–C–S
EL. ROZVODY : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN–S
OVLÁDANIE : 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN–S
OCHRANA –PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ : IZOLÁCIOU A KRYTM.
OCHRANA –PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
DOPLNKOVÁ OCHRANA – PRÍDOVÝM CHRÁNIČOM A DOPLNKOVÝM POSPÁJANÍM

POZNÁMKY :
INŠTALÁCIA –KÁBLAMI CYKY, ULOŽENÝM V PLASTOVÝCH EL. INŠTALAČNÝCH TRUBKÁCH A LIŠTÁCH PO POVRCHU. HLAVNÉ KÁBLOVÉ TRASY V KÁBLOVÝCH ŽLABOCH NAD PODHĽADOM.

				SADA:	
REVÍZIA	DÁTUM	OBSAH		MENO	PODPIS
MIERKA: 1:50	VYPRACOVAL: Štefan KOŠBAL	ZOZP. PROJEKTANT: Štefan KOŠBAL		Štefan KOŠBAL 034 96 KOMJATNA 351 0915 467020	
STAVBA / MIESTO, ULICA	EFEKTÍVNE SPRACOVANIE MÄSA A MÄSOVÝCH PRODUKTOV Bôžonka, hospodársky dvor Forbasy			ČÍSLO ZMIENY	50422
				HÁROK sú	2
INVESTOR	AGRO – HNEZDNE s.r.o.			DÁTUM	04. 2022
OBJEKT	SO 01 VÝROBNÁ BUDOVA S ADMINISTRATÍVOU			STUPEŇ PD	PSsp
ČASŤ/PROFESIA	Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúd. rozvody a bleskozvod			POHOVÉ ČÍSLO MIESTNOSTI	1
OBSAH VÝKRESU	INŠTALÁCIA OSVETLENIA			HROMAD. ČÍSLO	50422-E-1 REVÍZIA