



- UWAGI:
- ZASTOSOWAĆ RUROCIĄGI PE-HD 100, SDR 11, PN16;
  - przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
  - rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.10cm, zasypka grubości 20cm powyżej wierzchu rury,
  - przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia niezidentyfikowanego,
  - na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci,
  - skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednostka projektowa:			
Inwestor:			
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW UL. SPACEROWA			
Wykonawca:			
GMINA PAWONKÓW UL. LUBLINECKA 16, 42-772 PAWONKÓW			
Data wykonania:			
Pawonków, ul. Spacerowa, obręb: Pawonków 0006; jedn. ew. Państwowej 2407072-2; dz. nr 548/121; 451/119; 452/119.			
Data:			
12-2022.			
Opis:			
1:100-500			
Nazwa:			
SANITARNA			
Nazwa:			
PROFIL WODOCIĄGU			
Lp. pozycji:			
mgr inż. Rafał Gołęb			
Lp. pozycji:			
mgr inż. Kamil Woźniak			