

Všetkým záujemcom

V Žiari nad Hronom, dňa 26.04.2018

VEC

Vysvetlenie č. 1 zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Zimný štadión – naprojektovanie a vybudovanie chladiaceho systému**

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „**Zimný štadión – naprojektovanie a vybudovanie chladiaceho systému**“ uverejnenej dňa 18.04.2018 vo vestníku č. 76/2018 zo dňa 18.04.2018 pod číslom 5456 - MST

Otázka č. 1:

V oznámení 5456 – MST vo vestníku č. 76/2018, oddiel III.1.3. Technická a odborná spôsobilosť verejný obstarávateľ požaduje, citujeme „*Uchádzač v zozname zrealizovaných dodávok uvedie aspoň 1 úspešnú realizáciu chladiarenského systému, ktorá zahŕňala jej naprojektovanie a vybudovanie. Referenčný chladiarenský systém musel byť projektovaný pre športoviská. Verejný obstarávateľ vzhľadom na náročnosť a špecifickosť technológie vyžaduje dodávateľa, ktorý už má skúsenosti s vybudovaním chladiarenského systému. Verejný obstarávateľ využije zákonné ustanovenie na predĺženie zákonom určenej 3 ročnej lehoty na 5 ročnú lehotu zrealizovanej dodávky tovarov s cieľom zvýšiť účasť hospodárskych subjektov.*“ koniec citácie.

Rozumieme tomu správne, kde verejný obstarávateľ uvádza, že má záujem získať takého dodávateľa, ktorý už má skúsenosti s vybudovaním chladiarenského systému ako aj v nadväznosti spôsobu verejného obstarávania, kde úspešný uchádzač má navrhnúť a následne aj kompletne realizovať komplexnú výmenu viacerých na seba nadväzujúcich a priamo spolupracujúcich technologických celkov chladiaceho zariadenia s priamym chladením ľadovej plochy, t.j. s priamym odparom čpavku v ľadovej ploche, ktorý jednoznačne vyplýva zo schémy zapojenia a technickej správy, a teda aby mal primerané skúsenosti, že verejný obstarávateľ požaduje predložiť jednu referenciu dodávky a montáže technológie chladienia systému ľadovej plochy **s priamym čpavkovým chladením**? Ak nie, v opačnom prípade hrozí vysoké riziko, že úspešným uchádzačom môže byť spoločnosť, ktorá takýto chladiaci systém s priamym odparom čpavku v ľadovej ploche nikdy nerealizovala, čo môže viesť k pochybnostiam o splnení vyššie uvedených požiadaviek na kvalitu dodávateľa zo strany verejného obstarávateľa.

Zároveň sa pýtame, či je stanovený minimálny finančný objem na predloženie referencie chladiarenského systému, teda referencie v minimálnom objeme podľa odhadovanej ceny verejného obstarávania v hodnote 470 700,00 € bez DPH.

Odpoveď:

Áno, verejný obstarávateľ má záujem získať takého dodávateľa, ktorý už má skúsenosti s vybudovaním chladiarenského systému, kde úspešný uchádzač má navrhnúť a následne aj kompletne realizovať komplexnú výmenu viacerých na seba nadväzujúcich a priamo spolupracujúcich technologických celkov chladiaceho zariadenia s priamym chladením ľadovej plochy, t.j. s priamym odparom čpavku v ľadovej ploche.

Verejný obstarávateľ nepožaduje referenčné dodanie chladiarenského systému v určitej minimálnej hodnote, pretože má záujem o čo najväčšiu hospodársku súťaž. Verejnému obstarávateľovi je postačujúca úspešná realizácia tak, ako to uviedol v textácii danej podmienky.

Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že úprava podmienky bude vykonaná aj odoslaním príslušného formulára (tzv. korigendum) v najbližších dňoch.

Upravené znenie podmienky účasti:

Uchádzač v zozname zrealizovaných dodávok uvedie aspoň 1 úspešnú realizáciu chladiarenského systému s priamym odparom čpavku, ktorá zahŕňala jej naprojektovanie a vybudovanie. Referenčný chladiarenský systém musel byť projektovaný pre športoviská. Verejný obstarávateľ vzhľadom na náročnosť a špecifickosť technológie vyžaduje dodávateľa, ktorý už má skúsenosti s vybudovaním chladiarenského systému. Verejný obstarávateľ využil zákonné ustanovenie na predĺženie zákonom určenej 3 ročnej lehoty na 5 ročnú lehotu zrealizovanej dodávky tovarov s cieľom zvýšiť účasť hospodárskych subjektov.“

Otázka č. 2:

V prílohe č. 3 súťažných podkladov „Vstupné zadanie – doplňujúce informácie o špecifikácii“ pod číslom 9 sa uvádza citujem „Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že súčasťou je aj zariadenie na odvod dymu – havarijné vetranie priestoru ľadovej plochy“ koniec citácie.

Je predmetom tohto verejného obstarávania aj odvod dymu – havarijné vetranie priestoru ľadovej plochy?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ informuje, že zariadenie na odvod dymu nie je súčasťou predmetu zákazky a následnej realizácie.

S úctou

V.I.

Marcela Turčanová

Osoba poverená realizáciou procesu VO