

LEGENDA:

- OZNAMOVACIE VZDUŠNÉ VEDENIE
- OZNAMOVACIE PODZEMNÉ VEDENIE
- ELEKTRICKÉ VZDUŠNÉ VEDENIE NN
- ELEKTRICKÉ PODZEMNÉ VEDENIE VN
- ELEKTRICKÉ NADZEMNÉ VEDENIE VN

NAVRHOVANÉ ZARIADENIA

ZEMNÝ DVOJKOMOROVÝ VDJ, 150 m³, 233,10 / 229,70 m n.m., s.ATS v MK VDJ, Q_{ATS} = 2,1 + 4,2 l/s, h_{ATS} = 0,26 MPa
ŠACHTA NAD VODARENÝM ZDROJOM "HGS-1", Q_{OG} = 1,25 l/s; Q_{OG} = 1,25 l/s; η_{OG} = 1,05 MPa

OPORNÝ, GABIONOVÝ MUR

USADZOVACIA NÁDRŽ typ IMHOFF

KONTROLNÁ DRENÁŽNA ŠACHTICA DN 400/150

ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE

PRÍSTUPOVÝ CHODNÍK PRE PEŠÍCH

SPEVNENÁ MANIPULAČNÁ PLOCHA

PHO VZ, 1.stupňa, so stranami 20,0 m; 17,0 m; 20,0 m; 17,0 m

OPLOTENIE AREAĽU VZ a VDJ

PRÍVODNÉ POTRUBIE Z VZ DO VDJ, "V" - km 0,123 - DN 50 - OC - PN 16 - 90 m; DN 50 - HD-PE - PE 100 - SDR 11 -

- PN 16 - 33 m

PRÍVODNÉ POTRUBIE Z VDJ DO SPOTREBISKA, "P1" - km 0,343 - DN 100 - HD-PE, PE 100, SDR 11, PN 16 - 343 m -

- 1. Tlakové pásmo - zásobovanie VZ "HGS-1"

PRÍVODNÉ POTRUBIE Z VDJ DO SPOTREBISKA, "P2" - km 0,169 - DN 100 - HD-PE - PE 100 - SDR 11 - PN 16 - 169 m -

- 3. Tlakové pásmo - zásobovanie VZ "HGS-1"

POTRUBIE VODY Z PŘEPADU A VYPÚŠŤANIA AN, "PV" - km 0,011 - DN 50 - HD-PE - PE 100 - SDR 11 - PN 16 - 11 m

POTRUBIE VYČISTENEJ ODPADNEJ VODY Z AN, "VOV" - km 0,163 - DN 150 - PVC - SN8 - 163 m

DRENÁŽNE POTRUBIE "DP1" a "DP2" - km spolu 0,052 - DN 150 - PVC - SN8 - 52 m

OSADENIE UZÁVERU NA JESTVUJÚCOM ROZVODNOM VODOVODNOM POTRUBÍ, DN 100 - 1. Tlakové pásmo

OSADENIE UZÁVERU NA JESTVUJÚCOM ROZVODNOM VODOVODNOM POTRUBÍ, DN 100 - 2. Tlakové pásmo

OSADENIE UZÁVERU NA JESTVUJÚCOM ROZVODNOM VODOVODNOM POTRUBÍ, DN 100 - 3. Tlakové pásmo

MIESTO OSAD, ROZDELOVACIEHO UZÁVERU (ROZDEL. UZÁVEROV) NA JESTVUJ. ROZVOD. VODOVOD. POTRUBÍ

ELEKTRICKÁ KÁBLOVÁ PŘÍPOJKA, AYKY - J 4 x 16 mm , dĺžky 153 m

ELEKTROINŠTALÁCIA VZ A VDJ - ELEKTRICKÁ KÁBLOVÁ PŘÍPOJKA VZ, CYKY - J 5 x 2,5 mm , dĺžky 22 m

NAVRH ROZDELENIA JESTVUJÚCEJ ROZVODNEJ VODOVOD -

- NEJ SIETE NA TLAKOVÉ PÁSMA

ROZVODNÁ VODOVODNÁ SIET', DN 100 - PVC, 1. Tlakové pásmo - VZ "HGS-1"

ROZVODNÁ VODOVODNÁ SIET', DN 100 - PVC, 2. Tlakové pásmo - VZ "HS-2"

ROZVODNÁ VODOVODNÁ SIET', DN 100 - PVC, 3. Tlakové pásmo - VZ "HGS-1"

UPOZORNENIE:

- PRED ZAČATÍM STAVBY JE NUTNÉ VYTYČIŤ VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETE
- PRI VZÁJOMNOM SÚBEHU A KRÍŽOVANÍ SIETI JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ USTANOVENIA STN 73 8005
- PRI ZEMNÝCH PRÁČACH JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ USTANOVENIA STN 73 3050

VEDÚCI ÚLOHY :			ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	AKVA projektčná kancelária Ing. Ľubomír Kučera MURÁNIHO 26 949 11 NITRA
ING. ĽUBOMÍR KUČERA			ING. ĽUBOMÍR KUČERA	ING. ĽUBOMÍR KUČERA	
OBSTARÁVATEĽ : OBEC SASINKOVO					
STAVBA :					STUPEŇ : DSP
					ZÁK. Č. :
					DÁTUM : 08/2023
					FORMÁT : 4 A4
					MIERKA : 1 : 500
OBJEKT: "SO - 01 VODNÝ ZDROJ A VODOJEM"					PROFESIA : VOD. HOSP.
OBSAH : SITUÁCIA & 1: VOD. OPORNÝCH MŮROV, ŠACHTY NAD VZ. USADZEJ NÁDRŽE a POTRUBÍ "V"; "PV"; "VOV"; "DP1"; "DP2"; "P1"; "P2"					Č. VÝKRESU : 2.1

SASINKOVO - VODNÝ ZDROJ A VODOJEM

OBJEKT: "SO - 01 VODNÝ ZDROJ A VODOJEM"

OBSAH : SITUÁCIA č.1: VDJ, OPORNÝCH MÚROV, ŠACHTY NAD VZ, USADZEJ NÁDRŽE a POTRUBÍ "V"; "PV"; "VOV"; "DP1"; "DP2"; "P1"; "P2"