

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET VETVOVEJ SIETE - 2. TLAKOVÉ PÁSMO
VÝHLADOVÁ POTREBA VODY $Q_{hv2} = 2,27 \text{ l/s}$

ZÁKLADNÉ ÚDAJE						
ÚSEK	DN mm	DÍŽKA m	a	s = a . l	Q m ³ /s	s . Q ² m
1	100	469,60	319,330	149957,3680	0,00227	0,773
9	100	208,96	319,330	66727,1969	0,00017	0,002
10	100	345,00	319,330	110168,8500	0,00019	0,004
11	100	180,20	319,330	57543,2660	0,00003	0,000
12	100	103,20	319,330	32954,8560	0,00004	0,000
13	100	516,80	319,330	165029,7440	0,00027	0,012
14	100	293,20	319,330	93627,5560	0,00021	0,004