

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET VETVOVEJ SIETE - 3. TLAKOVÉ PÁSMO
VÝHLADOVÁ POTREBA VODY $Q_{hv3} = 0,88 \text{ l/s}$

ZÁKLADNÉ ÚDAJE						
ÚSEK	DN mm	DĚŽKA m	a	s = a . l	Q m ³ /s	s . Q ² m
1	100	170,30	319,330	54394,6722	0,00088	0,421
2	100	268,00	319,330	85580,4400	0,00078	0,052
3	100	360,30	319,330	115053,3690	0,00036	0,015
4	100	309,20	319,330	98736,8360	0,00031	0,010