

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET VETVOVEJ SIETE - 3. TLAKOVÉ PÁSMO
 MAX.DODÁVKA VODY Z ATS = 6,42 l/s, t.j.
 PRI PRÁCI 3 ČEPADIEL

ZÁKLADNÉ ÚDAJE						
ÚSEK	DN mm	DĚŽKA m	a	s = a · l	Q m ³ s	s · Q ² m
1	100	170,30	319,330	54394,6722	0,00642	2,242
2	100	268,00	319,330	85580,4400	0,00642	3,527
3	100	360,30	319,330	115053,3690	0,00642	4,742