

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET VETVOVEJ SIETE - 3. TLAKOVÉ PÁSMO
POŽIARNA POTREBA VODY = 7,50 l/s - OBTOK ATS

ZÁKLADNÉ ÚDAJE						
ÚSEK	DN mm	DĹŽKA m	a	s = a . l	Q m ³ s	s . Q ² m
1	100	170,30	319,330	54394,6722	0,00750	3,060
2	100	268,00	319,330	85580,4400	0,00750	4,814
3	100	360,30	319,330	115053,3690	0,00750	6,472