



MESTO LEVICE

Nám. hrdinov 1, 934 32 Levice

uchádzači
vo verejnom obstarávaní

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
9085/2019

Vybavuje
Ing.Szillerová.036/6350285

Levice
26.08.2019

Vec: Odpoveď k žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov doručenej verejnému obstarávateľovi na predmet zákazky „*Obnova a rekonštrukcia MK, Levice*“ vyhlásenej na základe výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej dňa 13.08.2019 vo vestníku verejného obstarávania čl. 164/2019 pod číslom 22729-WYP, Vám v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zasielame nasledujúce vysvetlenie.

Uchádzač v predloženej žiadosti o vysvetlenie zo dňa 26.8.2019 žiadal vysvetliť nasledovné:

Otázka č. 1:

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie VV SO 03 Saratovská ulica. V pôvodnom VV je uvedená položka „výšková úprava vpuste – mreža“ v počte 4 ks a „výšková úprava vpuste – poklop“ v počte 1 ks. Vo vysvetlení ste upravili položky „výšková úprava vpuste – mreža“ v počte 13 ks a „výšková úprava vpuste – poklop“ v počte 6 ks. Máme tieto položky nasčítat, alebo nahradiť?.

Otázka č. 2:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „919794441 – Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m², v SO 03 Saratovská ulica, nakoľko vo VV chýba.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1 a otázku č. 2:

SO 03 Ulica Saratovská:

Platný počet kusov

Pol.č. 899 231 111 Výšková úprava vpuste do 200 mm mreža..... 13 ks

Pol.č. 899 331 111 Výšková úprava vpuste do 200 mm poklop 6 ks

Doplniť položku:

Pol. č. 919 794 441 Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok 19 ks

S pozdravom



RNDr. Ján Krtík
primátor mesta