

NAZWA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT

**„Budowa punktu czerpania wody – zbiornika podziemnego wraz
z utwardzonym placem manewrowym na terenie leśnictwa
Pieczenia oddz. 429a dz. nr ewid. 3429/1 obręb Popioły”**

ADRES OBIEKTU: Wielka Nieszawka, 87-165 Cierpice

NUMER DZIAŁKI: 3429/1 obręb Popioły

Załącznik do decyzji

Nr 20/12/2023

INWESTOR: Nadleśnictwo Gniewkowo

z dnia 6.06.2023r.



ADRES INWESTORA: Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo

Kategoria obiektu budowlanego - VIII

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Wykonawca	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Specjalność	Podpis
Projektant	Kamil Serkowski	WKP/0083/POOK/15	KONSTRUKCYJNA	
Sprawdzający	Sławomir Serkowski	KUP/0061/PWBKb/16	KONSTRUKCYJNA	

DATA:

LUTY 2023 r.

EGZEMPLARZ: I/1

Spis treści projektu zagospodarowania terenu.

I. Dokumenty dołączone do projektu - str. 1-9

1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności, poświadczona za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt,
3. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej izby samorządu zawodowego

II. Część opisowa – str. 10-12

1. Podstawa opracowania,
2. Cel i zakres opracowania,
3. Przedmiot inwestycji,
4. Opinia geotechniczna,
5. Projektowane zagospodarowania działki,
6. Bilans terenu,
7. Ograniczenia oraz ochrona dziedzictwa kulturalnego i zabytków,
8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu,
9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę,
10. Uwagi

III. Część rysunkowa

- | | | |
|----|-----------------------|-------|
| 1. | Plan zagospodarowania | 1:500 |
|----|-----------------------|-------|

Wola Bachorna, 20 luty 2023 r.

Obiekt budowlany:

Budowa punktu czerpania wody – zbiornika podziemnego wraz z utwardzonym placem manewrowym na terenie leśnictwa Pieczenia oddz. 429a dz. nr ewid. 3429/1 obręb Popioły

Inwestor:



Nadleśnictwo Gniewkowo
Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo

Adres inwestycji:


Wielka Nieszawka, 87-165 Cierpice
NUMER DZIAŁKI: 3429/1 obręb Popioły

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że projekt zagospodarowania terenu dla zadania : **Budowa punktu czerpania wody – zbiornika podziemnego wraz z utwardzonym placem manewrowym na terenie leśnictwa Pieczenia oddz. 429a dz. nr ewid. 3429/1 obręb Popioły**, dla Nadleśnictwa Gniewkowo, Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja / branża	Imię i nazwisko	Podpis
projektant Konstrukcja	mgr. inż. Kamil Serkowski WKP/0083/POOK/15	
sprawdzający Konstrukcja	mgr inż. Sławomir Serkowski KUP/0061/PWBKb/16	

Podstawa prawna: Art. 20 ust. 1 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 2021, poz. 2351 z późn.zm.)



WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIB-OKK-KP-0054-231/2015

Poznań, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust. 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
otrzymuje

Pan
Kamil Serkowski

magister inżynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 marca 1983 r. w Aleksandrowie Kujawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0083/POOK/15

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB


prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski


Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Kamil Serkowski jest upoważniony w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych **bez ograniczeń.**

Zgodnie z § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upoważniają do projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie danej specjalności.

Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej


Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski:.....

Członek Komisji – dr inż. Andrzej Barczyński:.....

Członek Komisji – dr inż. Daniel Pawlicki:.....

Otrzymują:

1. Pan Kamil Serkowski
62-081 Przeźmierowo, ul. Jarząbkowa 31
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YRJ-JUS-KIJ *

Pan Kamil Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0062/12

adres zamieszkania m. Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2023-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.





Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0042/16
KUPOIIB/KK-0055-0118/16

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Sławomir Serkowski
magister inżynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 12 grudnia 1979 r. w Piotrkowie Kujawskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0061/PWBKb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Jacek Kołodziej

inż. Wojciech Klatecki

inż. Paweł Gonczewicz

Otrzymują:

1. Pan Sławomir Serkowski
ul. Armii Krajowej 7A
88-200 Radziejów
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Szczegółowy zakres uprawnień budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w związku z § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan **Sławomir Serkowski** jest upoważniony w specjalności **konstrukcyjno - budowlanej** do:

- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
 - kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
 - kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
 - wykonywania nadzoru inwestorskiego,
 - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- bez ograniczeń.**


Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

**Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej**

mgr inż. Jacek Kołodziej

inż. Wojciech Klatecki

inż. Paweł Gonczorzewicz



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AEZ-FCN-CPE *

Pan Sławomir Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0105/16
adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 7a, 88-200 Radziejów
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2023-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



**OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
działki o nr 3429/1**

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- 1.1. Umowa z inwestorem.
- 1.2. Koncepcja zatwierdzona przez inwestora.
- 1.3. Decyzja Nr 16/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11.06.2021r., wydana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, znak WIR.II.746.1.9.2021.ML.
- 1.4. Inwentaryzacja terenowa
- 1.5. Mapa terenu w skali 1:500.
- 1.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – z późniejszymi zmianami.
- 1.7. Dz. U. Nr 80, poz. 717(z późn. zm.) - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- 1.8. Jako podstawę wymagań przyjęto normy, rozporządzenia i instrukcje:
 - PN-82 B-02857 - Przeciwpowodzeniowe zbiorniki wodne,
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpowodzeniowego lasów
 - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpowodzeniowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg powodziowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 30),
 - Instrukcja ochrony p. pow. lasu

Wymagania przedstawione powyżej będą spełnione.

Szczegółową lokalizację drogi wskazano w części graficznej projektu. Dojazd do sztucznego zbiornika ppow. zapewniony zostanie (bez cofania) utwardzoną drogą o szerokości nie mniejszej niż 3,5m. Zgodnie z normą PN-82 B-02857 pkt. 4.7 punkt poboru wody może być zlokalizowany poza stanowiskiem czerpania wody, w odległości nie większej niż 4.

2.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla projektu architektoniczno – budowlanego:

Budowa punktu czerpania wody – zbiornika podziemnego wraz z utwardzonym placem manewrowym na terenie leśnictwa Pieczenia oddz. 429a dz. nr ewid. 3429/1 obręb Popioły.

3.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa punktu czerpania wody – zbiornika podziemnego wraz z utwardzonym placem manewrowym na terenie leśnictwa Pieczenia oddz. 429a dz. nr ewid. 3429/1 obręb Popioły.

ISTNIEJĄCY STAN

Lokalizacja zbiornika została tak określona przy istniejącej drodze powodziowej i wkomponowana w system dróg leśnych aby możliwe było wykorzystanie ich fragmentów dla

celów komunikacji p.poż. Scenariusz działań na wypadek pożaru przewiduje, że system przyległych, utwardzonych dróg zapewni bezkolizyjny ruch okrężny przy prowadzonej akcji.

- Droga pożarowa - dla celów bezkolizyjnej komunikacji wykorzystano sieć dróg szer. 3,5 - 4 m znajdujących się wokół planowanej lokalizacji zbiornika
- drogi pożarowe posiadają nawierzchnie gruntowe utwardzone
- skrajnia dróg - odstęp pomiędzy koronami drzew wynosi min. 9 m, zachowany do wysokości 4 m
- nawierzchni jezdni; najbliższe drzewa znajdują się w odległości 3 -4 m od korony drogi.
- promienie zewnętrzne dróg pożarowych wchodzących w skład pętli pożarowej wynoszą od 11, 15 i 20 m.

4.0. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dopuszczalne naprężenia dla ustalenia warunków geotechnicznych posadowienia budynku wykonano w oparciu o terenowe badania geotechniczne za pomocą wykopów badawczych wykonanych na miejscu – 150 kPa. Pod powierzchnią gleby uprawnej klasy V-VI miąższości 25 ÷ 35cm jest glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, wody gruntowej do głębokości 150cm – nie występują.

Lokalne warunki gruntowo – wodne proste I kategorii geotechnicznej. Teren płaski.

5.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI.

Projekt zagospodarowania pokazano na szkicu stanowiącej fragment mapy zasadniczej. Wymiary i rzędne przedstawiono na rysunkach projektu budowlanego.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu działki to:

- a) zamknięty zbiorniki p-poż
 - o pojemności ok. 50 m³ wraz z niezbędnym do funkcjonowania wyposażeniem,
 - głębokość posadowienia – 3,40m,

- b) Utwardzony plac manewrowy w kształcie trapezu do 100,00m

Plac utwardzony destruktem betonowym plac manewrowy projektuje się wykonać od strony zachodniej zbiornika.

Plac manewrowy będzie służy do komunikacji przeciwpożarowej strażackich wozów bojowych, podjeżdżających w celu poboru wody ze zbiornika, w trakcie ewentualnej akcji gaśniczej.

Plac manewrowy bezpośrednio przylegać będzie do leśnej drogi przeciwpożarowej.

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje wyłącznie działkę nr 3429/1 na której planowana jest budowa punktu czerpania wody – zbiornika podziemnego wraz z utwardzonym placem manewrowym.

6.0. BILANS TERENU.

Powierzchnia działki	-	30 0800	m ²
Proj. plac manewrowy	-	80,00	m ²
Proj. pow. utwardzona z kostki	-	8,75	m ²

Inwestycja obejmie obszarem oddziaływania, wyłącznie teren inwestycji tj. działkę nr 3429/1 obr. Popioły.

7.0. OGRANICZENIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW.

Teren objęty zamierzeniem budowlanym inwestora nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytków. Jeżeli w trakcie prac ziemnych odkryte zostaną relikty kultury materialnej, należy powiadomić służby d/s ochrony zabytków. Działka nie znajduje się również na terenie eksploatacji górniczej. Teren leży w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, jednak inwestycja nie wpływa na niego negatywnie. Innych rodzajów ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowania tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy nie ma.

8.0. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

- a) Zapotrzebowanie na wodę do projektowanego zbiornika wymagane celem napełnienia – 50 m³.
- b) Obiekt nie będzie emitował hałasu, wibracji ani promieniowania jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.
- c) W sąsiedztwie działki, gdzie prowadzona będzie inwestycja nie ma drzewostanu, na który będzie miała wpływ, jak i również na powierzchnie ziemi, w tym glebę. Wody gruntowe znajdują się poniżej posadowienia ław fundamentowych
- d) Prognoza ekologiczna zamierzenia inwestycyjnego:

Dla terenu objętego inwestycją nie występują, ani nie przewiduje się występowania żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

9.0. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ.

Inwestycja leży poza obszarem oddziaływania górniczego oraz nie polega na wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze złóż, ani też prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów z górotworu.

10.0. UWAGI:

Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane pod nadzorem kierownika budowy. Użyte materiały powinny odpowiadać normom i posiadać aprobatę techniczną.

*Podpis projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej:
mgr inż. Kamil Serkowski
upr. bud. WKP/0083/POOK/15*

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat : toruński

Gmina : Wielka Nieszawka

Jednostka ewidencyjna: 041508_2 Wielka Nieszawka

Obręb : 0004 Popioły

Położenie: Popioły dz.3429/1

Id. zgłoszenia: RZG 2078-39/2021

Działka (teryt): 041508_2.0004.3429/1 w g. zakresu (----)

Mapa aktualna na dzień 17.12.2021

Układ współrzędnych płaskich: 2000/18

Układ wysokości: PL-EVRF2007-NH

Wykonawca:
"GEOX" sp. cywilna
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
ul. Broniewskiego 15;
87-720 Ciechocinek
NIP 891-11-43-837

sporządził dn 03.01.2022
Kierownik prac geodezyjnych:
Tomasz Kamiński nr.upr 9945

"GEOX" sp. cywilna
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
ul. Broniewskiego 15;
87-720 Ciechocinek
NIP: 891-11-43-837, Reg.: 910310489
TEL: 609 919 885

geod. Toruńskie Kujawskie
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY
OSOBY DO EVIDENCJI ZASOBU

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

PODZIAŁ NA DZIAŁKI
IKOŃCOWANIE
ZAMKNIĘCIE KONTURÓW
TECHNICZNY / WYPISY DO EVIDENCJI ZASOBU

LS

IDENTYFIKACJA EVIDENCYJNY
MATERIAŁU ZASOBU - OPERATU
TECHNICZNEGO

586245000 PISANIA OPERATU DO
EVIDENCJI MATERIAŁÓW
ZASOBU

INNE, NAZWISKO, PIECZĘĆ
I PODPIS OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ OŚRODEK

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

31. MAR. 2022

3428/1

LEGENDA:

1. Projektowany podziemny zbiornik
póź ±0,00 = 76,70m n.p.m
2. Projektowane utwardzenie - dojście do nasady
3. Projektowany plac manewrowy
4. Istniejąca droga pożarowa
5. Trawa wokół zbiornika póź

NADLEŚNICTWO GNIEWKOWO
ul. Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo

PROJEKTANT	KAMIL SERKOWSKI	podpis:	<i>Serkowski</i>
SPRAWDZIŁ	nr upr.: WKP/0083/POOK/15	podpis:	<i>Serkowski</i>
OBIEKT	nr upr.: KUP/0061/PWBKb/16		
BUDOWA PUNKTU CZERPIANIA WODY - ZBIORNIKA PODZIEMNEGO WRAZ Z UTWARDZONYM PLACEM MANEWROWYM NA TERENIE LEŚNICTWA PIECZENIA ODDZ.429a DZ. NR EWID. 3429/1 OBRĘB EWID. POPIOŁY			
STADIUM			
TUTUŁ RYSUNKU			
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
DATA WYDANIA: 02.2023r.	SKALA 1: 500	RYS. NR 1	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY". ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY "NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 80 z 2000r., poz. 904).			

Załącznik do decyzji
Nr 20/12/2023
z dnia 6.06.2023r.

Z up. WOJEWODY
Kujawsko-Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

GDD.6640.3932.2021