

OCHRANA PRED NEBEZPEČNÝM DOTYKOM:

(STN IEC 61140, STN 33 2000-4-41)

OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIV. ČASŤ (OCHRANA PRI PORUCHE):

- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPAĽANIA V SIETI TN

OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASŤÍ (ZÁKLADNÁ OCHRANA):

- IZOLÁCIOU A KRYTMI

OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH A NEŽIV. ČASŤÍ:

- BEZPEČNÝM MALÝM NAPATÍM 24 VAC / DC- SELV

VONKAJ. VPLÝVY PODĽA PROTOKOLU PRE S0011. ETAPA z 10/2008,
VÝBER VIĎ TECH. SPRÁVA RESP. JE PRILOŽENÝ V DOKLADOVEJ ČASŤI PROJEKTU

LEGENDA MAR

Z 250/100

Z 125/50

Z 62/50

Z 40/20

L 40

L 20

M/15

2031/30 DF, 1974/2

▶ ◀

- HLAVNÉ KÁBLOVÉ TRASY

- KÁBLOVÝ ŽLAB MARS 250/100

- KÁBLOVÝ ŽLAB MARS 125/50

- KÁBLOVÝ ŽLAB MARS 62/50

- KÁBLOVÝ ŽLAB MARS 40/20

- PVC KÁBL. LIŠTA 40x20


- PVC KÁBL. LIŠTA 20x20

- PRÍCHYTKY FE60

- PRÍCHYTKY BEZHALOGENOVÉ

- VYMEDZENIE ÚSEKOV ROZDIELNYCH

NOSNÝCH KÁBL. SYSTÉMOV



±0,000 = 410,72 m n.m.

Revízia	Vypracoval	Popis obsahu revízie	Dátum

<div><div>LT</div><div>PROJEKT</div><div>PROJEKTOVANÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div>		Hlavný inžinier projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedúci projektant zákazky: ING. JAN ZAMRZLA	<div><div><div>Investor:</div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica Tel. +421 484 411 111 www.thpfr.sk</div></div></div></div>	
Profiel: MAR	Spracovateľ oddielu ENERGYR s.r.o., Rudlovská cesta 53, Banská Bystrica 974 01 Tel: +421 484 141 850 Fax: +421 484 141 963 E-mail: karabino@energyrb.sk		Autorizácia:	
Zodpovedný projektant: ING. MARIÁN VAŇKO	Vypracoval: ING. PETER PÁSTOR	Kontroloval: ING. VIKTOR KARABINOS		
Atlas: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA OPERAČNÝCH SÁL, URGENTNÉHO PRÍJMU A CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE FAKULTNEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA			Základové číslo: DPS 22 - 2011	Paré:
			Dátum: 10 - 2011	
			Formát: 6 A4	
Objekt: MERANIE A REGULÁCIA	PS 03.1		Stupeň: REALIZÁCIA STAVBY	
Obec: PÔDORYS 1.PP - KÁBLOVÉ TRASY			Mierka: 1:100	Číslo výkresu: H1.1.03-404