Legenda svietidiel

- WN1 – n-PC-236-PP-SP, vl. žiarovka
- WN1 – n-PC-258-PP-SP, vl. žiarovka
- BAREF-TS-236-PS-S-PP-SP, vl. žiarovka
- BAREF-TS-424-PS-S-PP-SP, vl. žiarovka
- HSAG-358-TCL-SP-SP-DALI-M, žiarovka
- HSAG-424-SP-SP, vl. žiarovka
- VSPSG-225-MAT-PP-SP+, vl. žiarovka
- VNSPL-236-DP-PP4 vl. žiarovka
- BAREF-TS-414-PS-S-PP-SP, vl. žiarovka
- HSAGO-414-SP-SP, vl. žiarovka
- HSAGO-424-SP-SP, vl. žiarovka
- VSPSG-236-MAT-PP-SP, vl. žiarovka
- HSAG-454-SP-SP-IS
- BAREF-TS-414-SM-S-PP-SP
- VNPSK-254-SMF-SP
- HSAGS-258-PP-SP-4PIN
- HSAGS-358-TCL-SP-SP-DALI
- Žiarivkové osvetľovacie teleso vstavané - 4x24/4W , IP54 EP sklo/akrylový
- Žiarivkové osvetľovacie teleso vstavané - 4x18W , IP54 EP plast kryt
- Žiarivkové osvetľovacie teleso vstavané - 2x54/4W , IP54 dodávka technológie
- Operačná lampa - dodávka technológie
- laminar strop
- germicídny žiarič
- ovládač. skrinka germicídnych žiaričov

SCHÉMA ZAPOJENIA REGULÁCIE OSVETLENIA



NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3/N/PE AC 50Hz 400/230V, TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41
podľa požiadavku STN 33 2140 čl. PO,P1,P2,P4,P5

Ochranná opatrenie: Samočinné odpojenie od napájania /kap.411/
Základná ochrana /kap.411.2/ - základnou izoláciou živých častí
- alebo zábranami
- alebo krytmi

Ochrana pri poruche - ochrannym pospájaním a ochrannym uzemnením (kap. 411.3.1)
a samočinným odpojením napájania pri poruche (kap. 411.3.2)

PROSTREDIE : PODĽA STN 33 2000-3 - normálne
Vybrané miestnosti AD4
(AA5,AC1,AD1,AE1,AF1,BA1,BE1,CA1)

EL . kabľové rozvody provést dle vyhl MV SR č94/2004

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M	NÁZOV MIESTNOSTÍ	m²
01.00	SCHODISKOVÝ PRIESTOR	28.6
01.01	SCHODISKOVÝ PRIESTOR	16.7
01.01a	FILTER	52.7
01.01b	KORIDOR	148.6
01.02	VÝŤAH	7.7
01.03	ŠKOLA ŠATŇA ŽENY	40.7
01.04	ZELENÁ ŠATŇA ŽENY	11.0
01.04a	FILTER ŽENY	3.8
01.04b	SPRCHA	1.3
01.04c	SPRCHA	1.3
01.05	ZELENÁ ŠATŇA MUŽI	12.5
01.05a	FILTER MUŽI	3.4
01.05b	SPRCHA	1.3
01.05c	SPRCHA	1.3
01.06	ŠKOLA ŠATŇA MUŽI	17.8
01.07	PREDSIEŇ	4.8
01.08	CT	30.2
01.08a	BOX	2.2
01.08b	BOX	3.2
01.09	PREDSIEŇ	4.2
01.10	WC	1.3
01.11	BOX	2.7
01.11a	BOX	2.9
01.12	RTG	33.9
01.13	CHLADIACA MIESTNOSŤ RTG	10.3
01.14	CHLADIACA MIESTNOSŤ CT	10.3
01.15	CHODBA	62.9
01.16	HALA PRÍJMU	24.4
01.17	SKLAD VOZÍKOV (UMÝVANIE)	12.7
01.18	PRÍPRAVŇA	17.8
01.19	JEDÁLNY VÝŤAH, ETHERSTLVOSTI	35.3
01.20	VÝŤAH PACIENTOV	20.0

NP

Revízie	Vypracoval	Popis obsahu revízie	Dátum

LT PROJEKT
PROJEKTOVANÍ ZDRAVOTNÍCKE VYSTAVBY

Hlavný inžinier projektu: ING. LUDĚK TOMEK
Vedúci projektant zákazky: ING. JAN ZAMRZLA

Investor:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica
Tel. +421 484 411 111 www.fnspfdr.sk

Profesia: EL

Spracovateľ oddielu:
EI PROJEKT s.r.o., Nemanická 14/440, České Budějovice 370 10
Tel: +420 387 018 155 Fax: +420 387 220 007
E-mail: frantisek.mraz@eiprojekt.cz

Zodpovedný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. FRANTIŠEK MRÁZ	ING. FRANTIŠEK MRÁZ	ING. FRANTIŠEK MRÁZ

Autorizácia:

Akcia: **KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA OPERAČNÝCH SÁL, URGENTNÉHO PRÍJMU A CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE FAKULTNEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA**

Zákazkové číslo: DPS 22 - 2011 | Paré:
Dátum: 10 - 2011
Formát: A1

Objekt: PRÍSTAVBA A REKONŠTRUKCIA BLOKU A – LETAPA SO 01.1 | Stupeň: REALIZÁCIA STAVBY

Obsah: F.1.1.06 SILNOPRÚDOVÉ ELEKTROINŠTALÁCIE
SVETELNÁ INŠTALACIA 1PP

Mierka: 1:75

Číslo výkresu: **F1.1.06-103**