



POHLED P1–1.PP



POHLED P2–1.PP



LEGENDA IZOLACÍ:

----- TEPELNÁ (40mm)

POZNÁMKA:

S.H. STENOVÝCH MŘÍŽOK 2100mm OD PODLAHY
KRÍŽENIE POTRUBNÝCH TRAS, OSADENIE KONCOVÝCH ELEMENTŮ
DO PODHL'ADOVÝCH RASTRŮ A KOORDINACIA KONCOVÝCH ELEMENTŮ
ZO SVIETIDLAMI BUDE RIEŠENO VO VÝŠŠÍM STUPNI PD
VZHL'ADOM K PRIESTOROVÝM NÁROKOM VZT MUSÍ BYŤ ROZVODY VZT
MONTOVANÉ AKO PRVÉ PRED OSTATNÝMI PROFESIAMI
TECHNICKÝ POPIS VZT JE UVEDEN V TECHNICKEJ SPRÁVE
VŠETKY ODBOČKY, ROZBOČKY A NÁSTAVCE NA ŠTVORHRANNÝCH POTRUBNÝCH ROZVODOCH
BUDÚ VYBAVENÉ NÁBEHOVÝMI PLECHY

±0,000 = 410,72 m n.m.

Revízie	Vypracoval	Popis obsahu revízie	Dátum

<div><div>LT</div><div>PROJEKT</div></div> <div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div>		<div>Hlavný inžinier projektu: ING. LUDĚK TOMEK</div> <div>Vedúci projektant zákazky: ING. JAN ZAMRZLA</div>		<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>FNSP F. D. Roosevelta Banská Bystrica</div></div><div>Investor: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica Tel. +421 484 411 111 www.fnspfr.sk</div></div>	
<div>Profesia: VZT</div>		<div>Spracovateľ oddielu</div> <div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>Technika budov, s.r.o. Křenová 42 602 00 BRNO Tel. / Fax: 543 255 094 www.technikabudov.cz</div></div>		<div>Autorizácia:</div>	
<div>Zodpovedný projektant:</div> <div>DOC. ING. ALEŠ RUBINA, Ph.D.</div>		<div>Vypracoval:</div> <div>ING. ZDENĚK TESAŘ</div>			
<div>Kontroloval:</div> <div>ING. JIŘÍ ELL</div>					
<div>Akcia:</div> <div>KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA OPERAČNÝCH SÁL, URGENTNÉHO PRÍJMU A CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE FAKULTNEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA</div>				<div>Zákazkové číslo:</div> <div>DPS 22 - 2011</div> <div>Paré:</div>	
				<div>Dátum:</div> <div>10 - 2011</div>	
				<div>Formát:</div> <div>2xA4</div>	
<div>Objekt:</div> <div>VZDUCHOTECHNIKA PS 02.1</div>				<div>Stupeň:</div> <div>REALIZÁCIA STAVBY</div>	
<div>Obsah:</div> <div>REZY 1.PP</div>				<div>Mierka:</div> <div>1:50</div> <div>Číslo výkresu:</div> <div>H1.1.02-202</div>	