



PRIVIEŠť SV DN15
RIEŠI PROJEKT ZT

15,15kW
70/50°C
0,184 l/s
8,04 kPa

64,0kW-min.
147kW-max.
70/50°C
6,7 m3/h-max.
19,4 kPa

S.V.=4650MM

Bazénová
hala

1600x1012

112

-0,040

ČÍSLO PARÉ:

V.P.-1950

HIP	ING. ARCH. PATRIK PANDA	
NAVRHOJ	ING. LADISLAV KALINIČ	
VYPRACOVAL	ING. LADISLAV KALINIČ	
KRESLIL	ING. MILAN VARGA	
UZEMIE	TREBIŠOV	
INVESTOR	TREBIŠOV MESTO	

WV LAKAL
VÁTE RAO

spol. s r.o.
Križá 23, Košice
tel.055/6220497

waterrn-lakal@mail.t-com.sk

STUPEN
DÁTUM
Č. ZAKAZKY
FORMÁT

RP
08/2016
2x44

MIERKA
1:50
Č.V.
2

OBNOVA MESTSKEJ PLAVÁRNE V TREBIŠOVE
SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
PÔDORYS KOTOLNE