



Všetci uchádzači zaradení do
D29450
(prostredníctvom systému JOSEPHINE)

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

Bratislava

SE-VO2-2023/004768-002

Mgr. Nikola Šimunová

18.10.2023

Vec: Zaslanie odpovedi na žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 1

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk v zriadenom dynamickom nákupnom systéme „Elektrospotrebiče, klimatizácia, kuchynská a biela technika_DNS“, v rámci konkrétneho obstarávania na predmet zákazky „**Obstaranie materiálo-technického vybavenia Národnej jednotky ETIAS, vývoj a implementácia národnej časti ETIAS II.**“ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám v prílohe zasielame nasledujúce vysvetlenia, ktoré Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSEPHINE, na Elektronicknej tabuli v rámci predmetnej zákazky.

Otázka č. 1

Poprosím vás o vysvetlenie a prípadné upravenie niektorých parametrov

1. Chladnička s mrazničkou - požadovaný rozmer max 195x60x64. Je možné rozšíriť rozmery na 202x60x66 cm. Napr Whirlpool má štandardnú hĺbku 65.5cm

Odpoveď k otázke č.1

Verejný obstarávateľ akceptuje Vami návrhovú zmenu v položke č. 1 – Chladnička kombinovaná (veľká) a upravuje znenie opisu predmetu zákazky nasledovne:

pôvodné znenie:

Položka č. 1 - Chladnička kombinovaná (veľká)		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
Množstvo	3 ks		
Rozmer (v x š x h)	max. 195 x 60 x 64 cm		N/A

nové znenie:

Položka č. 1 - Chladnička kombinovaná (veľká)		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
Množstvo	3 ks		

Rozmer (v x š x h)	max. 202 x 60 x 66 cm		N/A
--------------------	-----------------------	--	-----

Otázka č. 2

3. Ohrievač vody je v opise, a Prietokový ohrievač vody pod umývadlový 5 l je v štruktúrovanom rozpočte. Pritom v opise žiadate pripojenie 400V - trojfázový prívod s obrovským výkonom min 12kW. Skúste určiť či ide o prietokový ohrievač alebo zásobníkový ohrievač ak Prietokový ohrievač s bateriou alebo bez ak Zásobníkový ohrievač - kolko litrový?

Odpoveď k otázke č.2

Verejný obstarávateľ trvá na opise predmetu zákazky a bez batérie. Zároveň z administratívneho pochybenia uviedol v Štruktúrovanom rozpočte ceny, pri položke č. 3 Prietokový ohrievač vody pod umývadlo 5 l. a upravuje znenie Štruktúrovaného rozpočtu ceny nasledovne:

pôvodné znenie:

Poradové číslo	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Jednotková cena v EUR s DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Výška DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
3	Prietokový ohrievač vody pod umývadlový 5 l	ks	1						

nové znenie:

Poradové číslo	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Jednotková cena v EUR s DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Výška DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
3	Ohrievač vody	ks	1						

Otázka č. 3

Stolová lampa - pre hodnotu Max.príkon zdroja uvedte maximálnu hodnotu, t.j. 60W

V súčasnosti tam bude aj tak Ledková žiarovka s výkonom max 15W

Hodnota 60W je maximálna hodnota pre klasickú žiarovku, aby lampa teplotne odolala

Odpoveď k otázke č.3

Verejný obstarávateľ trvá na opise predmetu zákazky Max príkon zdroja – min. 40W . max, 60W.

Otázka č. 4

Klimatizačné zariadenie 2,5kW v Opise a 3,5kW v Rozpočte

Odpoveď k otázke č.4

Verejný obstarávateľ z administratívneho pochybenia uviedol v Štruktúrovanom rozpočte ceny, pri položke č. 5 Klimatizačné zariadenie 3,5kW. a upravuje znenie Štruktúrovaného rozpočtu ceny nasledovne:

pôvodné znenie:

Poradové číslo	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Jednotková cena v EUR s DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Výška DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
3	Klimatizačné zariadenie 3,5kW	ks	9						

nové znenie:

Poradové číslo	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Jednotková cena v EUR s DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Výška DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
3	Klimatizačné zariadenie 2,5kW	ks	9						

Otázka č. 5

prosím o bližšiu špecifikáciu položky č. 3 Ohrievač vody. Z opisu nie je zrejmé či ide o prietokový ohrievač alebo ohrievač so zásobníkom.

Odpoveď k otázke č.5

Verejný obstarávateľ nikde v opise predmetu zákazky neuvádza, pri ohrievači vody, zásobník, z toho vyplýva, že požadujeme ohrievač bez zásobníka

Verejný obstarávateľ si Vám zároveň dovoľuje oznámiť, že upravuje lehoty predkladania a otvárania ponúk nasledovne:

Pôvodná lehota predkladania ponúk: „23.10.2023 10:00“

Nová lehota predkladania ponúk: „31.10.2023 10:00“

Pôvodná lehota otvárania ponúk: „23.10.2023 10:30“

Nová lehota otvárania ponúk: „31.10.2023 10:30“

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie podkladov k ponuke v dynamickom nákupnom systéme bude upravená výzva na predkladanie ponúk. Zmena výzvy na predkladanie ponúk bude oznámená v elektronickom prostriedku JOSEPHINE.

S pozdravom

.....
Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru verejného obstarávania
SE MV SR

