



- všetkým známym záujemcom
-

V Bratislave 05. 12. 2023

Vec

Vysvetlenie č. 12 - Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Verejný obstarávateľ **Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica** sídlom Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica 975 17, IČO: 00 165 549 (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „**ZVO**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 03. 10. 2023 pod č. 2023/S 190-594423 (ďalej ako „**Oznámenie**“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „**Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica**“ (ďalej len „**Verejná súťaž**“).

Dňa 01. 12. 2023 bola Verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch k Verejnej súťaži.

V súlade ustanovením § 48 ZVO Verejný obstarávateľ poskytuje nižšie uvedené vysvetlenie.

Žiadosť o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď (bold)
Žiadosť o vysvetlenie č. 1	
	Dobrý den, prosíme o zodpovězení dotazu: Vzhledem ke skutečnosti, že stávající objekty obsahují materiály s obsahem azbestu, je nutné zajistit jejich odbornou demontáž a likvidaci oprávněnou osobou nebo organizací. Je potřeba doložit i potvrzení na odstraňování azbestu anebo materiálů obsahujících azbest do cenové nabídky?
	Odpoveď: Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 2 (Technická špecifikácia) Zväzku 3 Požiadavky Objednávateľa, v časti 12 SO-104 DEMOLÁCIE OBJEKTOV NEMOCNICE na str. 119 uvádza k výskytu azbestu nasledovné: <i>Azbest pri búracích prácach</i>



FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA

Námestie L. Svobodu 1, 975 17

Banská Bystrica Slovenská republika

Podľa pôvodnej dobovej projektovej dokumentácie nebol identifikovaný žiaden materiál obsahujúci azbest, alebo iné škodlivé látky. Investor taktiež nedisponuje informáciami o zabudovanom azbeste, alebo iných škodlivých látkach. Aj napriek tomu upozorňujeme, že práca s azbestom, ako vysoko karcinogénnym materiálom, podlieha hygienickému dozoru, t. z. každá manipulácia s azbestovým materiálom musí byť posúdená príslušným orgánom na ochranu zdravia - Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Stavebné materiály obsahujúce azbest sú podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov, zaradené do kategórie Nebezpečný odpad. Preto pri odstraňovaní materiálov obsahujúcich azbest je nutné zabezpečiť výlučne firmu, ktorá má oprávnenie manipulovať s týmto odpadom. Nakladať s takýmto odpadom môžu len špecializované firmy s odbornou spôsobilosťou na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi, ktoré ich môžu zneškodniť len na skládkach nebezpečného odpadu.

Verejný obstarávateľ nedisponuje informáciami o zabudovanom azbeste v objektoch určených na demoláciu a preto nepožaduje aby uchádzači spolu s ponukou predkladali doklad o oprávnení na manipuláciu s azbestom v ponuke.

S pozdravom,

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

v z. Mgr. Peter Bartoš