

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA:

- 1. 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
- 2. 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTR. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007

- 1. ZÁKLADNÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.2
 - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
 - ZÁBRANY ALEBO KRYTY
- 2. OCHRANA PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.3
 - OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE, čl. 411.3.1
 - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE, čl. 411.3.2
- 3. DOPLNKOVÁ OCHRANA, čl. 415
 - DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, čl. 415.1


ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZVÁDZAČ PLASTOVÝ, OZNAČENÝ RS41

- TYP ROZVÁDZAČA PRAGMA, 18 MODULOV , 30118
- DVERE PLNÉ
- KRYTIE ROZVÁDZAČA IP 40
- MENOVITÉ PRACOVNÉ NAPATIE: 400 V
- MENOVITÝ PRÚD: 32 A
- MATERIÁL SKRINE: TECHNOPLASTIC
- FARBA TITÁNOVÁ BIELA
- OSADENIE ROZVÁDZAČA - POVRCHOVÁ MONTÁŽ
- ROZMERY: 426x300x125 mm

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

PLATÍ PRE ROZVÁDZAČE RS21, RS31



AUTORIZÁCIA

AUTOR NÁVRHU:					ING. MILOŠ SINGOVŠZKI, Ph.D., a.s.i.						
ZODP. PROJEKTANT:					ING. MILOŠ SINGOVŠZKI, Ph.D., a.s.i.						
PROJEKT. STAVBY:					ING. MILOŠ SINGOVŠZKI, Ph.D., a.s.i.						
VYPRACOVAL:					ING. MILOŠ SINGOVŠZKI, Ph.D., a.s.i.						
KONTROLOVAL:					ING. MILOŠ SINGOVŠZKI, Ph.D., a.s.i.						
STAVEBNÍK:					MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, KOŠICE						
MESTO STAVBY:					KRAJ: KOŠICKÝ		OKRES: KOŠICE IV		OBEČ: KOŠICE - JUH		
					KAT. ÚZEMIE: JUŽNÉ MESTO		Č. PARCELY: 3109/17				
NÁZOV STAVBY:					ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA						
					ODBOURNÝCH UČEBNÍ RÔZNEHO DRUHU						
					ZŠ POŽIARNICKA 3, KOŠICE						
STAVEBNÝ OBJEKT:											
ČASŤ:					ELI - ELEKTROINŠTALÁCIA						
OBSAH VÝKRESU:					ROZVÁDZAČ RS21, POLOHOPIIS						
MIEŠKA:											

Copyright © 2017 EMPROSTAV spol. s r.o. Košice
! Akékoľvek zmeny, doplnky, prekresľovanie alebo rozmožovanie tejto dokumentácie je v zmysle autorského zákona bez súhlasu projektanta neprípustné. !
! Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu na vydanie stavebného povolenia. Nie je vypracovaná v rozsahu realizáčného projektu. !