



Vec: Záznam z obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky:

Stavebné úpravy lôžkových oddelení 0B a 0C III. Internej kliniky.

Miesto obhliadky: Nemocnica akad. L. Déreera, III. Interná klinika, lôžkové oddelenia 0B a 0C.

K výkazu – výmer:

725 ZTI – Zariadenie predmetu

- Pol. 68 – k.725119309 - misa kombinovaná stojacia, 360x715x480mm, keramika , biela
- treba oceniť tak, že predmetná položka obsahuje aj záchodovú dosku s krytom a s montážou
- pol. 69 – k. 6420143310 - misa kombinovaná stojacia
- treba oceniť tak, že predmetná položka obsahuje aj záchodovú dosku s krytom a s montážou

Do rozpočtu je nutné doceniť:

- pol. 75, 76 – k. 5523400690 Nerezový dvojdrez so zadnou stenou
- treba oceniť tak, že predmetná položka, nerezový dvojdrez je o rozmeroch jedného drezu 600x600x400 mm (lxšxh).
 - Položka č.76 0B oddelenia Nerezový dvojdrez so zadnou stenou treba oceniť 2 ks.
 - Vybúrať zárubne a zamurovať 2 dverové otvory 1500x2000 mm
 - Dodávka a výmena 4 ks montážnych dvierok (dvojdielnych) na medicínálne plyny o rozmere 450x1900 mm
 - Balkónové dvere na oddelení 0B a 0C vrátane horizontálnych interiérových žaluzii
 - 8 ks montážnych dvierok 400x400 mm
 - 4 ks signalizačného zariadenia CODACO (alebo kompatibilného) do sociálnych zariadení
 - Rozvod medicínálneho kyslíka treba upraviť a prispôbiť podľa požiadaviek investora (umiestniť nad kazetový strop)

odd. 21-M Elektromontáže:

- Pol. 155 –k.210800006r – predĺženie sieťových a počítačových vodičov
- treba oceniť tak, že predmetná položka obsahuje prekládku sieťových a počítačových vodičov umiestnených v žľabe na stene nad nový kazetový podhl'ad
- Pol. 158 – k. 210800006r – predĺženie sieťových a počítačových vodičov



Pracovisko: Nemocnica akad. L. Déreera, Limbová 5, 833 05 Bratislava

- treba oceniť tak, že predmetná položka obsahuje prekládku sieťových a počítačových vodičov umiestnených v žľabe na stene nad nový kazetový podhl'ad

Všetci prítomní uchádzači absolvovali fyzickú obhliadku predmetu zákazky, boli informovaní o obsahu a rozsahu jednotlivých položiek výkazu – výmer a sú schopní dané položky zodpovedne oceniť a realizovať bez účtovania prác navyiac.

Prítomní:

Podpis

.....

.....

.....

.....

Za UNB:
