



LEGENDA MIESTNOSTÍ		Povrchová úprava				Poznámka
Č.M.	MIESTNOSŤ	PLOCHA	Podlaha	Stena	Strop	
2.01	VETERINÁR	21,75	P7	ker. dlažba protismŕk	Zs akrylový náter	sokeľ v. 80 mm
2.02	CHODBA	20,12	P7	ker. dlažba protismŕk	Zs akrylový náter	sokeľ v. 80 mm
2.03	CHODBA, SCHODISKO	11,12	P8	ker. dlažba protismŕk	Zs akrylový náter	sokeľ v. 80 mm
2.04	VÝŤAH	2,89	-	bez d.i.š	bez d.i.š	sokeľ v. 80 mm
2.05	DENNÁ MIESTNOSŤ	18,65	P7	ker. dlažba protismŕk	Zs akrylový náter	sokeľ v. 80 mm
2.06	CHODBA VÝROBA	1,49	P7	ker. dlažba protismŕk	Zs akrylový náter	sokeľ v. 80 mm
2.07	ČISTÁ ŠATŇA	8,18	P7	ker. dlažba protismŕk	ker. dlažba	dlažba na celú výšku miestnosti
2.08	WC	2,3	P7	ker. dlažba protismŕk	ker. dlažba	dlažba na celú výšku miestnosti
2.09	UMÝVAREŇ	5,52	P7	ker. dlažba protismŕk	ker. dlažba	dlažba na celú výšku miestnosti
2.10	VÝLETKA	2,55	P7	ker. dlažba protismŕk	Zs akrylový náter	sokeľ v. 80 mm
2.11	ŠPINAVÁ ŠATŇA	8,8	P7	ker. dlažba protismŕk	ker. dlažba	dlažba na celú výšku miestnosti
SPOLU		103,37				

**POZNÁMKY**

- rozmer otvoru pre dverné záružnie/sekčné vrátá prispôsobit podľa požiadaviek dodávateľa dverí
- vrátní objektu musí byť rovinnosť podlahy v tolerancii 10 mm
- keramické obklady musia mať rohové a ukončujúce lišty
- keramické sokle dilatovať od dlažby silikónovým tmeľom
- na keramické sokle použiť soklové diaľdice
- škáry v kútoch vyplniť silikónovým tmeľom
- realizácia všetkých povrchových úprav bude prevedená po realizácii deliacich stien
- všetky povrchové úpravy, farebnosť, zmena použitého materiálu ako aj detaily dielenskovej dokumentácie musia byť odsúhlasené projektantom a stavebníkom - výkonár zaps - táto dokumentácia nenahrádza výrobnú dokumentáciu dodávateľa (realizované detaily, skladby hŕnôt, atď.), ktorá musí byť schválena projektantom
- podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonať v zmysle plánnych, resp. záväzných STN, schválených technologických postupov dodávateľov tak, aby dielo spĺňalo funkčné predpoklady a projektovaný účel využitia
- projektant nenesie záhadu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu i - zhovieť sa je povinný o zistených chýbách v PD neodkladne informovať projektanta i - zhovieť sa je povinný skutočné rozmery a počty skontrolovať na stavbe

**POZNÁMKY**

KT - komínové teleso: nerezové, dvojitášťové, hrúbka zateplenia 50 mm, Ø200 „, dodržať požiadany odstup od horľavých konštrukcií 50 mm!

LEGENDA KONŠTRUKCIÍ	
	POVONKÉ KONŠTRUKCIE
	NOVÉ
	NOVÉ S ENDOVOU OPLÁŠTENIE OCEVOU KONŠTRUKCIE
	NOVÉ
	NOVÉ

<b>50,000 nový stav = 729,100 m. n. m.</b>	
PD je vypracovaná pre účely stavebného konania, Pre účely výstavby je potrebné doplniť PD - vyhotoviť realizáciu projekt podľa š66 zákona č.50/1976 Z.z.	
<b>ČASŤ</b>	
AUTOR	Ing. Jozef Kuchtiák
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Peter Rážga
VYPRACOVAL	Ing. Jozef Kuchtiák
STAVEBNÍK	Mazurák, s.r.o
ADRESA	č. 46, 029 46 Slnašné
MIESTO STAVBY/OKRES	Slnašné/Námestovo
KATASTRÁLNE ÚZEMIE	Slnašné
ČÍSLO PARCELY	KN č. 1599/13-15, 1599/40-46
<b>STAVBA</b>	
STAVEBNÉ ÚPRAVY, PRÍSTAVBA SKLADOVÉHO OBJEKTU	
A ZMENA ÚČELU VYUŽITIA ČASŤI STAVBY NA MÄSOVÝROBU	
<b>OBSAH</b>	
PÔDORYS 2. NP - NOVÝ STAV	
PROJEKTOVANIE STAV/EB	
+421 946 173 474, www.kuchtiak.sk	
DÁTUM	
03/2022	
STUPEŇ	
SP	
MIERKA	
1:100	
FORMÁT	
6x44 525x420	
<b>VÝKRES 09</b>	
ZÁK. č.: DSK-02.2022	
Dielo podlieha autorizácii prešom podľa zákona č.50/2009 Z.z.	