



DOPRAVNÝ ÚRAD
TRANSPORT AUTHORITY

L₀

DÚ/L001-A/v5

Mesto Spišská Nová Ves
Oddelenie územného plánovania
a stavebného poriadku
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / ☎ / e-mail	Bratislava
20-2676/2073-L ₀ / 08.08.2023	19544/2023/ROP-002-P/42136	Bc. Kováčsová / 02 48 777 541 bronislava.kovacsova@nsat.sk	08.08.2023

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi, na pozemkoch KN-C parc. č. 1094/1, 1094/81, 1094/98, 1094/99, 1095, 1096, 9243/18, k. ú. Spišská Nová Ves – oznámenie o začatí stavebného konania stavby - odpoveď

Vaším listom ste nám oznámili začatie stavebného konania stavby: „Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi“, na pozemkoch KN-C parc. č. 1094/1, 1094/81, 1094/98, 1094/99, 1095, 1096, 9243/18, k. ú. Spišská Nová Ves.

Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy v civilnom letectve v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (**letecký zákon**) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s poukazom na ustanovenie § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (**stavebný zákon**) v znení neskorších predpisov vydal k predmetnej stavbe záväzné stanovisko č. 16348/2023/ROP-002-P/30875 zo dňa 30.06.2023 s podmienkou, ktorú žiada zapracovať do stavebného povolenia stavby:

- Stavebník je povinný oznámiť prevádzkovateľovi vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby – AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r. o., so sídlom Na letisko, Letisko Poprad-Tatry, 058 98 Poprad, IČO: 00 697 516, minimálne 7 dní vopred začatie stavby.

Dopravný úrad dáva do pozornosti, že navrhnuté miesto pre plánovaný heliport nespĺňa podmienky voľnosti prekážkových rovín a plôch, ktoré sú stanovené v leteckom predpise L 14 LETISKÁ, II zväzok, Heliporty, vydaného úpravou č. 16/2004 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2004.

Zároveň Vás touto cestou informujeme, že riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme Letiska Spišská Nová Ves, z ktorého vyplýva nasledovné obmedzenie:

- najvyšší bod dostavby a rekonštrukcie nemocnice s poliklinikou, vrátane všetkých zariadení umiestnených na jej strechách (napr. komíny, vzduchotechnika, antény, reklamné zariadenia, technológie a pod.), ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených v riešenom území (aj dočasne), najvyšší bod stavebných mechanizmov“) použitých pri realizácii stavby (veža, tiahlo, maximálny zdvih ramena žeriava, betónpumpy, pilotážnej súpravy, plošiny a pod.) nesmie svojou najvyššou časťou prekročiť nadmorskú výšku

560,00 m n.m.Bpv, t. j. výšku cca 77,00 m od úrovne terénu (*výškové obmedzenie určené ochranným pásmom kužeľovej plochy Letiska Spišská Nová Ves*).

Ako dotknutý orgán štátnej správy žiadame o doručenie stavebného povolenia stavby.

JUDr. Mária Čiripová, LL.M.
poverená vykonávaním funkcie
riaditeľky divízie civilného letectva