

Dodatečné informace č. 2

ZADAVATEL: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Sídlem: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
Jednající: Ing. Pavel Marek, předseda představenstva
IČ: 272 83 518

dne 1. 10. 2019

Veřejná zakázka malého rozsahu:

NsP Česká Lípa – pohyb bez bariér – 2.etapa

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Otázky:

1. V technické specifikaci uvádíte požadavek na krytí elektrického pohonu k automatickým posuvným dveřím IP 54, je toto krytí vzhledem k umístění dveří v interiéru na chodbě nutné?

Odpovědi:

1. Ano, zadavatel požaduje z bezpečnostních důvodů IP 54.

Změny/doplnění zadávacích podmínek:

Zadavatel tímto mění zadávací dokumentaci, a to tak, že se mění příloha č.3 – Technická specifikace.

Dále zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o specifikaci kamerového a komunikačního systému:

Specifikace videotelefonu pro automatické dveře (nelůžková část)

- Videotelefon: připojení datový kabel UTP,
- vedle dveří zapuštěná jednotka s kamerou, zvonkem, komunikátorem případně se čtečkou čipových karet (kompatibilní se systémem IVAR),
- pracoviště obsluhy standartní videotelefon – LCD, barevný obraz s dostatečným rozlišením pro identifikaci osob stojících za dveřmi, displej 7''.

Tyto dodatečné informace zadavatel zpřístupnil dne 1. 10. 2019 na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/nemocnice-s-poliklinikou-ceska-lipa-a-s> a v elektronickém nástroji JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com/cs/promoter/tender/4918/summary>).

S ohledem na povahu a rozsah poskytnuté dodatečné informace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o přiměřeně dlouhou dobu, a to na 9. 10. 2019 do 13:00.

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi.

S přáním příjemného dne

.....

Ing. Lukáš Mlejnek
oddělení nákupu a veřejných zakázek