



Legenda

Vedení VN - vnitřní vedení KSK - 6kV

Vedení VN - LDS - 6kV

Vedení VN - LDS - 35kV

Fotovoltaické panelové pole, celkový počet 21996 ks, **14 517 kWp**

oplocení FVE

odstup od plotu 4 m

hranice katastru

Přijezdová cesta

odstupové pásmo od dráhy - 3m

hranice zpevněné silnice

transformační stanice - transformátor 2x2500kVA

spínací stanice VN

ochranné pásmo výroby - 7 m

vypracoval Ing. Filip Saturka	kontroloval	odpo.proj. profese Ing. Filip Saturka	Solar Power Systems s.r.o. Josefa Štemberky 97, 273 54 Ldice ČIČ: CZ10700501
okres: Most investor: SE IV Komořany s.r.o.	adresa: p.č. 1082/7		formát A3 datum 07.09.2023 stupeň DVZ měřítko 1:1000 zák. číslo číslo paré:
FVE SE IV Komořany s.r.o.			
Situace koordinační			číslo výkresu: C.3