

VŠETKY RÚRKY K RADIÁTOROM PREDIZOLOVANÝ PLASTHLINÍK HERZ 16x2

VYSVETLIVKY :

═══	PLASTHLINÍKOVÝ ROZVOD HERZ PRE RADIÁTORY – 65 °/ 45 °C / PREDIZOLOVANÝ /
R	ROZDELOVACIA STANICA PRE RADIÁTOROVÉ VYKUROVANIE ZASEKANÁ DO STENY V OCELOVEJ SKRINI LAKOVANEJ NA BIELO
21 VK–600/1200	OCELOVE VYKUROVACIE TELESO PANELOVE U.S.Steel Košice – VENTIL KOMPAKT
	DĺZKA TELESA
	VYSKA TELESA
	TYP TELESA – 21–DVOJITY S JEDNOU TEPLOVÝMENNOU PLOCHOU
VK	PRIPOJKA NA VENTIL KOMPAKT HERZ 3000 DN 15 – ROHOVÁ / RADIATOR ZO STENY /

VŠETKY RÚRKY PREDIZOLOVANÝ PLASTHLINÍK HERZ 16x2

POZNÁMKA : RÚRKY VEDENÉ V DRÁŽKACH VYSEKANÝCH DO JESTVUJÚCEJ PODLAHY
DRÁŽKA HLBKA cca 65 mm AJ S KRYTÍM RÚRKY 35 mm, ŠÍRKA cca 60 mm
PRE 2 RÚRKY – OSTATNÉ RIEŠIŤ NA STAVBE
KRYTIE BETONOM PLASTOVEHO ROZVODU UK – 3–3,5 cm

Ing. Zuzana DELIOVÁ
Autorizovaný stavebný inžinier
Technické, technologické a ekonomické vybavenie budov
1754*A*5-2A

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

VEDUCI PROJEKTANT	ING. C. GURA	
ZODPOVED. PROJEKT.	ING. DELIOVÁ	
VYPRACOVAL	ING. DELIOVÁ	
KRESLIL	ING. DELIOVÁ	
INVESTOR : SlovChips, S.R.O., SMIŽANY		
STAVBA : STAVEBNÉ ÚPRAVY LUPIENKÁRNE SMIŽANY		
OBJEKT :		
OBSAH : PODORYS 1. NP		

ING. DELIOVÁ ZUZANA
DEMA – THERM
L.SVOBODU 2671/11
058 01 POPRAD

FORMAT :	4xA4
DATUM :	4/2022
STUPEN :	PROJEKT
ZAK. CISLO :	
ARCH CISLO :	
MIERKA : 1:50	C. VYKR: 401