OZNACZENIA

— projektowana woda zimna
— projektowana woda ciepła
— projektowana woda cyrkulacyjna
— projektowana kanalizacja sanitarna
— projektowana instalacja gazowa

PG — kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania 90kW

HPØ25 — hydrant p.poż. ø25

ZH — zestaw hydroforowy dla inst. p.poż. Q=2,01/s, H=20,0mH20

Temat	"ZAGOSPODAROWANIE TERENU STADIONU "BESKID" W ANDRYCHOWIE"	Nr projektu	21-16
Inwestor	Gmina Andrychów, ul. Rynek 15; 34-120 Andrychów	Data	12.2022
Lokalizacja	ul.T.Kościuszki 1, 34-120 Andrychów, Działki ew nr: 842/5, 842/7, Obręb: Andrychów-miasto [121801_4.0001] Jednostka ewidencyjna: Andrychów-Miasto		
Branża	SANITARNA	rewizja	
Faza	PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY	numer uprawnień	podpis
Generalny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek	151/98	
Projektował	inż. Rafał Woźnica	MAP/0123/POOS/06	
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Budziński	MAP/194/PWOS/11	
Treść rysunku	RZUT POZIOMU +1 WOD-KAN, GAZ	Nr rys:	S4
		Skala:	1:100

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
KONTRAPUNKT V-PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWO - INWESTYCYJNY
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków NIP: 676-172-86-69 REGON: 351257980
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

KONTRAPUNKT V-PROJEKT
architektura & technologia

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone- Zespół Projektowy Kontrapunkt V- Projekt Wszelkie wymiary należy sprawdzić budowie!
W przypadku użycia rozwy produktu budż producenta dopuszcza się zastosowanie materiałów równowarzego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.