



**Rozvodná sieť :**

VN: 3 AC 6000V 50Hz, sieť s rezonančne uzemneným neutrálnym bodom

Skratové pomery na VN 6kV:

$I_k'' = 16,2 \text{ kA}$

$i_p = 34,7 \text{ kA}$

**Ochrana pred dotykom neživých častí :**

**VN :**

- uzemňovacia sústava

**Ochrana pred dotykom živých častí:**

**VN :**

- ochrana krytom

- ochrana zábranou

- ochrana umiestnením mimo dosahu

Stavba: **Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach**  
 Building: **Upgrade of the INTERPORT transshipment terminal in Haniska pri Košiciach**



**Spolufinancovaný Európskou úniou z  
 Nástroja na prepájanie Európy**

Investor: **BB-TRADE, s.r.o., Areál prekladisko Haniska, 040 66 Košice, SR**

Stupeň: **Podklad pre výber dodávateľa**  
 Level:

Obsah: **Portálový žeriav - Jednopolová schéma rozvodne T341.1 - časť VN**  
 Drawing: