

| | | |
|--|---------------|-----------|
|  MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave | | |
| Dátum: | 30. SEP. 2019 | Vyb.: Mke |
| Ev.č.záznamu: | 101 043/19 | |
| Číslo spisu: | | |

Mestský úrad v Trnave
Odbor inv. Výst. Ing Miklovičová
Trhová 3
917 01 Trnava

Trnava 20. septembra 2019

Vážená pani Ing. Miklovičová,

Západoslovenská distribučná, a.s. tím správy energetických zariadení Západ po preštudovaní predloženej žiadosti dáva nasledovné stanovisko:

dňa 19.08.2019 nám bola doručená Vaša žiadosť o stanovisko k PD pre potrebu stavebného povolenia:

Rekonštrukcia meštiackeho domu Trojičné námestie .č. 11, Meranie spotreby el .energie, NN prípojka

**Z hľadiska rozvoja siete energetiky s predkladanou stavbou,
„súhlasíme“**

pri splnení nasledovných podmienok:

Elektrické pripojenie rieši zmenu káblového prívodu z pôvodného odberného miesta pizzerie a dvoch nových odberov. Kábel bude nadspojovaný káblom AYKY 4x120 mm² a bude pokračovať do novej pripojovacej skrine SRPP.

Pripojenie odberov bude z novej SRPP . Odberne miesta budú osadené pri vstupnom schodišti v rozvážači RE 2 a RE 3 a budú umiestnené vedľa pripojovacej skrine SRPP.

Nová SRPP bude zároveň deliacim miestom .

Pri prácach na stavajúcich zariadeniach patriacich ZSE, a.s. požiadať pracovníkov RSS Západ Trnava o technický dozor.

Pripojenie na sieť energetiky musí byť zrealizované materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v katalógu výrobkov ZSE, a. s. Katalóg zavedených a schválených výrobkov sa nachádza na Úseku strategického plánovania a hospodárnosti distribúcie ZSE, a. s. Bratislava, Čulenova č. 6.

Miesto merania a prístup k meracím zariadeniam musí byť zabezpečené pre pracovníkov
ergegetiky celoročne v každú dennú a nočnú dobu – zodpovedný investor.

Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN vedení.


Danú stavbu distribučního rozvodu žiadame realizovať „Zmluvou o pripojení“.

Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím uveďte značku CD 65525/2019 a kontaktujte Ladislav Kollár, T +421-(0)33 5563244, ladislav.kollar@zsdisk.sk

S pozdravom

v-2
Ing. Miroslav Harnoš



Ladislav Kollár