

Vysvetľovanie.

Obstarávateľ: HUBERT J.E., s.r.o.

Predmet zákazky: Kompresory.

ID: 51296

Otázka:

Požadujete v rámci montáže aj dodávku a montáž nového potrubia stlačeného vzduchu v kompresorovej stanici?

Odpoveď:

Nie, predmet zákazky je potrebné napojiť na už existujúce potrubie.

Otázka:

Elektrické napojenie zariadení má byť v rozsahu nový istič - nový kábel - pripojenie zariadenia, vrátane revízie?

Odpoveď:

Elektrické napojenie zariadení má byť v rozsahu istič , kábel, pripojenie zariadenie, úprava rozvádzača. Požadujeme revíziu správu prípojky, rozvádzača a kompresora.

Otázka:

Požadujete kompletne novú vzduchotechniku na odvetranie zariadení kompresorovej stanice?

Odpoveď:

Nie. Obstarávateľ požaduje pripojenie už na existujúcu infraštruktúru. V prípade potreby je uchádzač oprávnený vykonať úpravy a doplnenia. Rozsah úprav a doplnení závisí od posúdenia a riešenia uchádzača. Obstarávateľ umožní obhliadku miesta realizácie po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou.

Otázka:

Požadujete aj spracovanie dokumentáciu skutočného vyhotovenia (projekt)?

Odpoveď:

Áno.